

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 21. října 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM XII.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**ČZU – Centrum ekonomicko – manažerských studií – 2. část**“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V části INTERIÉR jsme u některých položek narazili na nesrovnalosti mezi technickou zprávou interiéru a výkresy položek interiéru. (pol. 107) – zásuvkový kontejner: ve výkresu položek se požaduje každá zásuvka samostatně uzamykatelná, 4 stejné zásuvky, technická zpráva říká - centrální zamykání s blokadí zásuvek, stop control, horní = tužkovnice. Kterou z těchto variant požaduje zadavatel ocenit v rámci nabídky?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Platí technická zpráva: centrální zamykání s blokadí zásuvek, stop control, horní = tužkovnice.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Všechny položky skříněk a skříní: ve výkresu položek je vždy napsáno „tloušťka stěn a polic 20 mm“, technická zpráva říká „skříně budou.... materiál LTD tloušťky 18 mm...“. Kterou z těchto variant požaduje zadavatel ocenit v rámci nabídky?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Platí technická zpráva. Skříně budou vyhotoveny z materiálu LTD tloušťky min. 18 mm.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Podle odborného názoru našeho dodavatele interiérů je popis u položek – pracovní židle anatomická, konferenční polokřeslo poměrně nestandardní, vzhledem k tomu, že se má jednat o typový výrobek. Chtěli bychom vás tedy požádat o podrobnější a přesnější podklady pro ocenění (miniaturní náčrtek

pod popisem není jednoznačný) – výkresové vyobrazení, konkrétní příklad daných výrobků.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Popis dle technické dokumentace je dostatečně podrobný tak, aby jednoznačně vymezoval minimální technické požadavky na typový výrobek.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Stěrky pod PVC. Ve výkazu výměr nejsou uvedeny stěrky pod krytiny z PVC. Aby nedocházelo k prokreslování podkladu, odborné kladečské firmy požadují provádět tenkovrstvou samonivelační stěrku (cca do 3mm). Má být v ceně pokládky uvažovaný i náklad na stěrku nebo bude doplněn výkaz výměr o položku stěrky?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Ano, v ceně PVC má být kalkulována i cena stěrky.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Bronzový nápis. Nápis na budově je pospán položkou, označenou jako „X36 plastický bronzový nápis „PROVOZNĚ TECHNICKÁ FAKULTA“ umístěný v čele markýzy – v jejím středu. O fontu, velikosti a textu rozhodne investor. Každé písmeno bude kotveno zvlášť. Pro řádné ocenění požadujeme podrobnější popis konstrukce písmen (zda se jedná o písmo krabicové nebo písmo z masivu) a způsobu ukotvení. Upřesní zadavatel tuto nejasnost?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Písmo bude z masivu. Nápis PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA bude v souladu s technickou zprávou. Způsob kotvení na chemickou kotvu.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

V PD 799_DPS_D_SO01_ARS_0008_PSV_OV_01 u položek týkajících se vybavení hygienických prostor (mýdelníky, zásobníky utěrek, koše atd.) je požadována úprava proti otiskům prstů. Dle informace od oslovených výrobců není možné zajistit tento požadavek jako součást výrobku. Tato úprava se provádí pouze při pravidelném úklidu cca 1x za 14 dní speciálním přípravkem určeným na nerez. Prosíme o informaci, zda zadavatel na tomto požadavku trvá.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Povrchová úprava proti otiskům prstů je vyžadována a tyto výrobky jsou na trhu. S dodatečnou úpravou povrchu není počítáno.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

V identifikačních listech v části D.1.6 Interiér je kolonka "Výrobce:". Je nutné tuto kolonku vyplňovat i v případě výrobků, které nejsou typové a jsou vyráběny tzv. na míru dle požadavků projektové dokumentace (např. pracovní stoly, skříňky, obklady stěn, apod.)?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Kolonku "výrobce" je nutno vyplnit. V případě dodávky interiéru na míru uvede uchazeč potenciálního výrobce (svého subdodavatele viz § 17 písm. i) zákona). V případě změny subdodavatele během realizace předmětu plnění veřejné zakázky se bude postupovat v souladu se smlouvou.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

V původním popisu jsou uvedeny rozměry vitríny 1000x750x1300 mm. Z požadavků uvedených v dodatečných informacích č. IX. dotaz č. 7 vychází vitrina o rozměru 1050x1090x1200 mm. V požadavcích zadavatele je uvedeno, že vitrina má mít i pracovní plochu min. š. 250 mm a není tedy možné dodržet původně požadované rozměry vitríny. Může tedy uchazeč uvažovat i s vitrinou o větších rozměrech? Případně žádáme zadavatele o doplnění rozměrů vitríny dle nové specifikace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Rozměry chladicí vitríny jsou stanoveny jako minimální. Je možné uvažovat s vitrinou o větších rozměrech.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
Vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze