



ÚPRAVA SVĚTLÍKŮ



ŘEZ 1



POZNÁMKA

V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV FÁZE CEMS I DOJDE K OPRAVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY A VÝMĚNĚ STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU.
SVĚTLÍK NAD PŮVODNÍ ČÁSTÍ BUDE ROZMĚROVĚ I TVAROVĚ TOTOŽNÝ S NOVĚ NAVRHOVANÝM SVĚTLÍKEM NAD CEMS II.
POPIS STÁVAJÍCÍCH SVĚTLÍKŮ – OBLOUKOVÝ, SEGMENTOVÝ PROSKLENÝ SVĚTLÍK OSAZENÝ NA NOSNÉ KCE UKOTVENÉ DO ŽB LÍMCE TL.250mm. ROZPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 5,6m. STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍKY BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ NOSNÉ KCE.
ROZMĚR SVĚTLÍKU 6295x19750mm
NAVRŽEN SYSTÉMOVÝ SVĚTLÍK S AL PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S POHLEDOVOU ŠÍRKOU ZASKLÍVACÍCH PROFILŮ 50mm V POŽADOVANÉ BARVĚ RAL. ROZPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 5,6m.


ZASKLENÍ ATRIA – IZOLAČNÍ TROUSKLO (počítáno s trojsklem Ug=0,5 kterému se v sklonu 7° zhorší Ug na 0,8 W/(m2K) , BEZPEČNOSTNÍ SKLO Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY
PARAMETRY ZASKLENÍ:
– SVĚTELNÁ PROPUSTNOST 60–75%
– SVĚTELNÁ REFLEXE VNĚJŠÍ 13–16%
– STÍNÍCÍ KOEFICIENT 0,75
– ZVUKOVÝ ÚTLUM 40dB
– CELKOVÝ KOEF. PROSTUPU TEPLA 0,91Wm2K

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL S HLINIKOVÝM OPLÁŠTĚNÍM TL.2mm, RAL 9006
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE, KTERÉ LEMUJÍ KONSTRUKCI SVĚTLÍKU JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY SVĚTLÍKU.
SCHEMA JE POUZE INFORMATIVNÍ, NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI


ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!

POZNÁMKA :
DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU A BP JE VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŘEDANÉ PD ZPRACOVANÉ fi. INTAR ZE 03/2014. SKUTEČNOST JE NUTNO OVĚŘIT OVĚŘIT NA STAVBĚ.

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE



±0,000 = 280,480 mm Bpv

INVESTOR : Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol tel. : 23438 1111, 22438 1111 www.czu.cz/		AKCE : CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II ČŽU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :  ZPRACOVATEL ČÁSTI : STOPRO SPOL. S R.O. Radlická 37/901,150 00 Praha 5 tel.: 251 081 411 e-mail: stopro@stopro.cz www.stopro.cz		STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
HIP : Ing.arch. Jakub Volka		DIL : D - SO-01 CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II	
VYPRACOVAL : Ing.arch. Jakub Volka		ČÁST : D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	
ZODPOVÍDÁ : Ing.arch. Jakub Volka		NÁZEV PŘÍLOHY : ÚPRAVY (TVARY) SVĚTLÍKŮ	
1.VYDÁNÍ : 11/02/2015		DATUM: 11/02/2015	
FORMÁT : 6 A4		ZAKÁZKA : 799	
STUPEŇ : DPS		PÁŘE : 00	
DIL : D-SO01		ČÍSLO : 6015	
ČÁST : ARS		PŘÍLOHA : DET	
REVIZE : 00			