

ŘEZ PODLAHOU

M 1:10

VEDENÍ KOORDINOVAT S VÝŠKOU ČISTÉ PODLAHY



NAPOJENÍ KONVEKTOROVÉHO TĚLESA

M 1:20

NAPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA

M 1:20



Tabulka místností – 1NP

Číslo	Název	Podlaží	Plocha
1.02	ZÁDVEŘÍ	1NP	14,5 m²
1.07	CHODBA	1NP	261,9 m²
1.38	SCHODIŠTĚ 2	1NP	14,4 m²
1.40	SCHODIŠTĚ 4	1NP	15,8 m²
1.49	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB	1NP	69,4 m²
1.50	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB	1NP	60,4 m²
1.51	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB	1NP	51,3 m²
1.52	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB	1NP	60,0 m²
1.53	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 36 OSOB	1NP	75,9 m²
1.54	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 36 OSOB	1NP	71,2 m²
1.55	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 60 OSOB	1NP	79,1 m²
1.56	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 60 OSOB	1NP	79,1 m²
1.57	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	1NP	56,1 m²
1.58	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	1NP	55,3 m²
1.59	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	1NP	55,2 m²
1.60	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	1NP	54,6 m²
1.61	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	19,2 m²
1.62	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	19,0 m²
1.63	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	19,0 m²
1.64	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	19,0 m²
1.65	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	18,7 m²
1.66	CHODBA	1NP	59,9 m²
1.67	CHODBA	1NP	106,0 m²
1.69	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1NP	2,1 m²
1.70a	VÝTAH	1NP	3,6 m²
1.70b	VÝTAH	1NP	3,6 m²
1.71	WC INVALIDÉ	1NP	4,0 m²
1.72	UMÝVÁRNA -Ž	1NP	6,9 m²
1.73	WC - Ž	1NP	16,2 m²
1.74	HYGIENICKÁ KABINKA - Ž	1NP	2,5 m²
1.75	UMÝVÁRNA - M	1NP	6,9 m²
1.76	WC - M	1NP	11,1 m²
1.77	MÍSTNOST REŽIE	1NP	10,4 m²
1.78	ROZVODNA SLABOPROUDU	1NP	9,7 m²
1.79	SCHODIŠTĚ 1	1NP	19,5 m²
1.90	KUCHYŇKA	1NP	10,9 m²
S01	ŠACHTA	1NP	0,3 m²
S02	ŠACHTA	1NP	Přebytečná místnost
S03	ŠACHTA	1NP	1,2 m²
S04	ŠACHTA	1NP	1,3 m²
S05	ŠACHTA	1NP	0,3 m²
S06	ŠACHTA	1NP	0,3 m²
S07	ŠACHTA	1NP	0,3 m²
S08	ŠACHTA	1NP	0,7 m²
S09	ŠACHTA	1NP	0,2 m²
S10	ŠACHTA	1NP	0,5 m²
S11	ŠACHTA	1NP	0,5 m²
S12	ŠACHTA	1NP	1,2 m²
S13	ŠACHTA	1NP	1,9 m²
S16	ŠACHTA	1NP	0,6 m²
S17	ŠACHTA	1NP	2,8 m²
S18	ŠACHTA	1NP	3,1 m²
S19	ŠACHTA	1NP	0,8 m²
Celkový součet:			1460,3 m²

LEGENDA

K	UZAVÍRACÍ KLAPKA
KK	KULOVÝ KOHOUT
RV	REGULAČNÍ/UZAVÍRACÍ VENTIL
RDT	REGULÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU
ON	ODVZDUŠNĚNÍ S KULOVÝM KOHOUTEM DN 10
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
PS	ŠROUBENÍ
	REGULAČNÍ VENTIL S OMEZOVAČEM PRŮTOKU A REGULACÍ TLAKOVÉ DIFERENCE - S ELPOHONEM (VENTIL VČ.POHONU JE DODÁVKOU ÚT)
	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO
	KONVEKTOR
	OTOPNÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO
	ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ TĚLESO
	FCU
VZT	VZDUCHOTECNICKÁ JEDNOTKA
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY V PODLAZE
	POTRUBÍ CHLAZENÍ
	CHLADIVO
100 >	TOPNÁ VODA - KOTLOVÝ OKRUH
102 >	TOPNÁ VODA - OTOPNÁ TĚLESA I.ETAPA (II. ETAPA JEN ZÁZEMÍ BUFETU)
105 >	TOPNÁ VODA - VZT
106 >	TOPNÁ VODA - OTOPNÁ TĚLESA
107 >	TOPNÁ VODA - OTOPNÁ TĚLESA
210 >	ROZVODY CHLADU - OKRUH CHLADÍCÍ JEDNOTKY
211 >	ROZVODY CHLADU - VZT
212 >	ROZVODY CHLADU - FCU
W	DOPLŇOVÁNÍ VODY

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE
06/03/2015	Ing.Jana Vojtová	Ing.Jan Janeček	

±0,000 = 000,000 mmm Bpv

INVESTOR:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

AKCE:

CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL: D - SO-01 CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST: D.1.4.3a,b VYTÁPĚNÍ OBJEKTU A CHLAZENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 1.NP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: STOPRO SPOL. S R.O. Radiková 37/901,150 00 Praha 5 tel.: 251 081 411 e-mail: stopro@stopro.cz www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI: ENVIROTECH S.R.O. SMARTECH s.r.o., Na Pískovně 3k/762 143 00 Praha 12 - Modřany, tel.: 241 430 111 IČ02 191 170BIL, tel.212 88 377 e-mail: info@envirotech.cz VYSOKÉ CHLAZENÍ, PROJEKCE RozVRHNÁ, RONDOLÍNEK

HIP:	Ing. Lukáš Kroupa		
VYPRACOVAL:	Ing. Jana Vojtová		
ZODPOVÍDÁ:	Ing. Jan Janeček		

V VYDÁNÍ:	DATUM:	ZAKÁZKA:	PARÉ:
11/02/2015	06/03/2015	799	

FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
15 A4	1 : 100

STUPEŇ	DÍL	ČÁST	ČÍSLO	PŘÍLOHA	REVIZE
DPS	D-SO01	UT, CHL	1100	1NP	01