

LEGENDA

GR. ZNAČENÍ	POPIS PRVKŮ	POČET [ks]
GHZ-01	ÚSTŘEDNA GHZ (MÍSTNOST)	1
OAS2	OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ORANŽOVÁ POPLACH / HAŠENÍ	1
OAS1	OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ČERVENÁ PREDPOPLACH	3
PANEL-01	VZDÁLENÝ PANEL INDIKACE STAVU SHZ (MÍSTNOST)	1
T2	MANUÁLNÍ HLÁSIČ-SHZ STOP-MODRÉ	1
	OPTICKÁ HLÁSIČ KOUŘE OPTICKÝ PRO PROSTOR MÍSTNOSTI	6
PS	TLAKOVÝ SPÍNAČ, NA KAŽDÉ NÁDOBĚ 1x	2
EPA	ELEKTRO PNEUMATICKÝ + MANUÁLNÍ AKTIVÁTOR	1
DPS	TLAKOVÝ SPÍNAČ – VYPUŠTĚNÍ HASIVA	1
ASD-01	NASÁVACÍ DETEKCE (MÍSTNOST)	1
	NASÁVACÍ POTRUBÍ	–
	TRASA SHZ – KABEL JE-H(ST)H 1X2X0,8 mm2 – DETEKCE TRASA SHZ – KABEL JE-H(ST)H 2X2X0,8 mm2 – TLAČÍTKA A SIGNALIZACE	–

V SOULADU S § 4, ODST. 3 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. JE NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM. DLE § 5, ODST. 4 UVEDENÉ VYHLÁŠKY JE SPOLEČNOST KLIKA-BP, 8.března 4812/2a 586 01 Jihlava VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI. V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VYMEZUJEME, ABY PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚL POUZE VÝROBCE NEBO JÍM PROKAZATELNĚ PROŠKOLENÁ OSOBA S PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM VYSTAVENÝM VÝROBCEM.

REVIZE/REVISION:

Č. ZM. NO. R.	DATUM/DATE:	POPIS ZMĚNY/DESCRIPTION REVISION:	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:

MĚŘÍTKO/SCALE: 1:40	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY: MAREK CHVOJSÍK	JMÉNO/NAME	PODPIS/SIGNATURE
	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY: BC. JAKUB BULANT		
	SCHVÁLIL/ APPROVED BY: ING. STANISLAV SOKOL		

TYP SHZ/ TYPE SFS: GHZ TYCO HYGOOD NOVEC 1230

POČET A4/ NUMBER A4: 2

DATUM/DATE: 05/2017

STUPEŇ: PHASE: DRS

KOPIE/COPY:

PROJEKT/PROJECT:
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
KAMÝCKÁ 129
165 21 PRAHA 6 – SUCHDOL

KLIKA BP

NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE:
GHZ PLYNOVÉ NOVEC 1230
ELEKTRO ČÁST – MÍSTNOST

ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.:
003