



LEGENDA

TABULKA CHRÁNĚNÝCH PROSOTRŮ

PROSTOR MÍSTNOSTI	CHRÁNĚNÝ PROSTOR UPS 006 MÍSTNOST
1x 32L	TYP LAHVE
28,2	OBJEM PROSTORU [m³]
23,5	POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ HASIVA [kg]
1/180°	POČET TRYSEK/TYP
20	DIMENZE TRYSEK

LEGENDA

TABULKA CHRÁNĚNÝCH PROSOTRŮ

PROSTOR MÍSTNOSTI	PROSTOR TEPLÉ ULIČKY	CHRÁNĚNÝ PROSTOR SERVEROVNA 012 MÍSTNOST
1x 52L		TYP LAHVE
55,4	6,9	OBJEM PROSTORU [m³]
45,8	5,7	POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ HASIVA [kg]
1/360°	1/180°	POČET TRYSEK/TYP
32	15	DIMENZE TRYSEK

LEGENDA

TABULKA CHRÁNĚNÝCH PROSOTRŮ

PROSTOR MÍSTNOSTI	CHRÁNĚNÝ PROSTOR SERVEROVNA 012 A UPS 006 ZDVOJENÁ PODLAHA
1x 8L	TYP LAHVE
6,3	OBJEM PROSTORU [m³]
5,5	POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ HASIVA [kg]
1/180°	POČET TRYSEK/TYP
20	DIMENZE TRYSEK

V SOULADU S § 4, ODST. 3 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. JE NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM. DLE § 5, ODST. 4 UVEDENÉ VYHLÁŠKY JE SPOLEČNOST KLIKA–BP, 8.března 4812/2a 586 01 Jihlava VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI. V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VYMEZUJEME, ABY PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚL POUZE VÝROBCE NEBO JÍM PROKAZATELNĚ PROŠKOLENÁ OSOBA S PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM VYSTAVENÝM VÝROBCEM.

REVIZE/REVISION:

Č. ZM. NO. R.	DATUM/DATE:	POPIS ZMĚNY/DESCRIPTION REVISION:	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:

MĚŘÍTKO/SCALE: 1:50	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	MAREK CHVOJSÍK	PODPIS/SIGNATURE
	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	BC. JAKUB BULANT	
	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:	ING. STANISLAV SOKOL	

JMÉNO/NAME

TYP SHZ/ TYPE SFS: GHZ TYCO HYGOOD NOVEC 1230

POČET A4/ NUMBER A4: 2

KOPIE/COPY:

DATUM/DATE: 05/2017

STUPEŇ: PHASE: DRS

PROJEKT/PROJECT:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
KAMÝCKÁ 129
165 21 PRAHA 6 – SUCHDOL

KLIKA BP

NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE:

GHZ PLYNOVÉ NOVEC 1230
JIŠTĚNÉ PLOCHY

ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.:

001