TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ

TABULKA SKLADEB PODLAH

P 1.1 ZDVOJENÁ PODLAHA S NÁŠLAPEM PVC CELKEM (mm): 199,5

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Nášlapná vrstva - antistatické PVC heterogenní			3
2	Kalciumsulfátová deska s vysokou hustotou, na spodní straně ocelový plech, lišty ochraňující hrany proti poškození a vlhkosti			38,5
3	Nosná konstrukce zdvojené podlahy - ocelové sloupky s možností nastavení výšky, nosný rám z ocelových profilů		vzduchová mezera 67-229 mm	140
4	Nátěr bezrozpouštědlovou epoxidovou pryskyřicí, dvojnásobný			2
5	Penetrační nátěr na bázi disperze syntetické pryskyřice			1
6	Hydroizolační cementová stěrka			3
7	Spádová vrstva z cementového potěru pevnosti min. 30MPa		spád min 1%, tloušťka vrstvy 1-23 mm	12
8	Penetrační hloubkový nátěr			0
	Stávající betonová mazanina, důkladně očištěná, zbavená prachu a nečistot, lokálně vyspravená reprofilační hmotou			

POZNÁMKA: Dekor nášlapné vrstvy se bude řídit dekorem nášlapné vrstvy zdvojené podlahy P 1.1 a podléhá schválení investora.
Součástí dodávky je soklová PVC lišta 32x32 mm, lepená kontaktním lepidlem (Chemopren).
Konstrukce podlahy bude uzemněna napojením na připravené zemnící body.
V místě styku mezi podlahovými deskami a stěnou bude osazena systémová těsnící páska.
Hydroizolační stěrka bude vytažena na sokl do v. min 150 mm. V rozích a koutech bude vyztužena systémovou bandážní páskou.
Epoxidový nátěr včetně penetrace bude vytažen na sokl do v. min. 150 mm.

P 1.2 PVC PODLAHA CELKEM (mm): 18

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Antistatické PVC heterogenní			3
2	Disperzní lepidlo na PVC			2
3	Disperzní vyrovnávací hmota se samonivelačními vlastostmi			3
4	Cementový potěr		výška dle doměru pro vyrovnání s podlahou chodby	10
	Stávající betonová mazanina, důkladně očištěná, zbavená prachu a nečistot, lokálně vyspravená reprofilační hmotou			

POZNÁMKA: Dekor nášlapné vrstvy se bude řídit dekorem nášlapné vrstvy zdvojené podlahy P 1.1 a podléhá schválení investora.
Součástí dodávky je soklová PVC lišta 32x32 mm, lepená kontaktním lepidlem (Chemopren).

P 2.1 ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ do 3,5 t CELKEM (mm): 510

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Zámková dlažba betonová, přírodní			80
2	Kladecí vrstva, štěrkopísek ŠP 4-8 mm			30
3	Drcené kamenivo 8-16 mm			50
4	Drcené kamenivo 0-63 mm			250
5	Štěrkopísek 0-8 mm			100
	Zhutněná pláň			

TABULKA SKLADEB PODHLEDŮ A STROPŮ

C 1.1 VÝMALBA NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI CELKEM (mm): 3

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Odolný malířský nátěr na bázi akrylátové disperze ve dvou vrstvách		omyvatelný, voděodolný, bezprašný nátěr, bílá barva	1
2	Penetrační hloubkový nátěr			0
3	Štuková vnitřní vápenocementová omítka na nerovnosti - odhad 30% plochy		provedeno ve dvou vrstvách	2
	Stávající stropní konstrukce			

POZNÁMKA: Odstín pohledové vrstvy dle volby investora.
Stávající výmalba bude oškrábána, povrch bude vyspravený a mechanicky důkladně očištěný, zbavený prachu a nečistot.
Vysprávky budou provedeny jemnou vápenocementovou omítkou, odhad cca 30%. V místě většího poškození či v místě odstraněných konstrukcí budou doplněny jádrové vápenocementové omítky s penetračním nátěrem a přednástřikem zředěnou maltovou směsí, spáry pak budou ošetřeny sklotextilní síťovinou, odhad cca 30%.
Podklady pro provedení finálních povrchových úprav budou místně doplněny a zarovnány.

C 2.1 NAPÍNANÝ PODHLED CELKEM (mm): 56,2

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Vysoce technická polyvinylová folie o hmotnosti cca. 0,23 kg / m²		matná folie, barva bílá nebo světle šedá, spád 0,25%	0,2
2	Vzduchová mezera		vzduchová mezera 40-70mm	55
3	Odolný malířský nátěr na bázi akrylátové disperze ve dvou vrstvách		omyvatelný, voděodolný, bezprašný nátěr, bílá barva	1
4	Penetrační hloubkový nátěr			0
	Stávající stropní konstrukce			

POZNÁMKA: Odstín pohledové vrstvy dle volby investora.
Upevnění folie na stěny bude pomocí systémových AL lišt. Součástí dodávky je krycí lišta pro přechod mezi podhledem a stěnou.

Stávající povrch bude mechanicky důkladně očištěný (veškeré malby budou oškrábány až na štuk), zbavený nesoudržných částí, prachu a nečistot.

TABULKA SKLADEB STĚN

S 1.1 NÁTĚR NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI CELKEM (mm): 3

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Odolný malířský nátěr na bázi akrylátové disperze ve dvou vrstvách		omyvatelný, voděodolný, bezprašný nátěr, bílá barva	1
2	Penetrační hloubkový nátěr			0
3	Štuková vnitřní vápenocementová omítka na nerovnosti - odhad 30% plochy		provedeno ve dvou vrstvách	2
	Stávající stěna			

POZNÁMKA: Odstín pohledové vrstvy dle volby investora.
Stávající výmalba bude oškrábána, povrch bude vyspravený a mechanicky důkladně očištěný, zbavený prachu a nečistot.
Vysprávky budou provedeny jemnou vápenocementovou omítkou, odhad cca 30%. V místě většího poškození či v místě odstraněných konstrukcí budou doplněny jádrové vápenocementové omítky s penetračním nátěrem a přednástřikem zředěnou maltovou směsí, spáry pak budou ošetřeny sklotextilní síťovinou, odhad cca 30%.
Podklady pro provedení finálních povrchových úprav budou místně doplněny a zarovnány.

S 1.2 NÁTĚR A ŠTUK NA VYZDÍVCE CELKEM (mm): 18

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Odolný malířský nátěr na bázi akrylátové disperze ve dvou vrstvách		omyvatelný, voděodolný, bezprašný nátěr, bílá barva	1
2	Penetrační hloubkový nátěr			0
3	Štuková vnitřní vápenocementová omítka		zrnitost 0-0,6mm	2
4	Penetrační disperzní nátěr podkladu v jedné vrstvě			
5	Vápenocementová jádrová omítka		zrnitost 0-1,2mm	15
6	Přednástřik zředěnou maltovou směsí - odhad 70% plochy			
	Zdivo z keramických broušených tvarovek			

POZNÁMKA: Odstín pohledové vrstvy dle volby investora.
Pod omítku budou použity (na všechny hrany a rohy) hranové systémové lišty z PVC (nekovové). Rohové lišty budou v provedení pro přemalbu hrany a budou kotveny k hrubému zdivu.
Podklady pro provedení finálních povrchových úprav budou místně doplněny a zarovnány.

S 2.1 VÝMALBA A ŠTUK NA VYZDÍVCE CELKEM (mm): 18

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Organická odolná disperzní barva ve dvou vrstvách		paropropustná, tónovaný odstín	1
2	Penetrační disperzní nátěr podkladu v jedné vrstvě			
3	Štuková vnitřní vápenocementová omítka		zrnitost 0-0,6mm	2
4	Penetrační disperzní nátěr podkladu v jedné vrstvě			
5	Vápenocementová jádrová omítka		zrnitost 0-1,2mm	15
6	Přednástřik zředěnou maltovou směsí - odhad 70% plochy			
	Zdivo z keramických broušených tvarovek			

POZNÁMKA: Odstín pohledové vrstvy dle stávajícího odstínu výmalby.
Pod omítku budou použity (na všechny hrany a rohy) kovové hranové systémové lišty. Rohové lišty budou v provedení pro přemalbu hrany a budou kotveny k hrubému zdivu.
Podklady pro provedení finálních povrchových úprav budou místně doplněny a zarovnány.

S 2.2 EMAILOVÝ NÁTĚR A ŠTUK NA VYZDÍVCE CELKEM (mm): 18

POŘADÍ VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	SPECIFIKACE VÝROBKU	POZNÁMKA	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
1	Odolný syntetický email ve dvou vrstvách		omyvatelný, voděodolný, bezprašný nátěr, tónovaný odstín	1
2	Penetrační hloubkový nátěr			0
3	Štuková vnitřní vápenocementová omítka		zrnitost 0-0,6mm	2
4	Penetrační disperzní nátěr podkladu v jedné vrstvě			
5	Vápenocementová jádrová omítka		zrnitost 0-1,2mm	15
6	Přednástřik zředěnou maltovou směsí - odhad 70% plochy			
	Zdivo z keramických broušených tvarovek			

POZNÁMKA: Odstín pohledové vrstvy dle stávajícího odstínu linkrusty.
Plocha bude ponechána v hladkém provedení štuku, bez plastické linkrustace.
Pod omítku budou použity (na všechny hrany a rohy) kovové hranové systémové lišty. Rohové lišty budou v provedení pro přemalbu hrany a budou kotveny k hrubému zdivu.
Podklady pro provedení finálních povrchových úprav budou místně doplněny a zarovnány.