

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 4. července 2017

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Vybavení suterénu FLD v rámci projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Poprosíme o vysvětlení rozporu mezi technickou specifikací a popisem nábytku ve výkazu výměr, dle vykopírovaných poznámek níže, jedná se především o použité materiály např. u úložných skříní v dispozičním a technicko architektonickém řešení interiéru je popsán nábytek celokovový, zatímco ve výkazu výměr je popsán nábytek vyrobený z dřevotřískové desky: DISPOZIČNÍ A TECHNICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU

Laboratorní stoly – k sestavám je použito modulových prvků stavebnicového systému. Jedná se o celokovový nábytek, kde nosné prvky – nohy, police, stojiny jádra, madla dvířek apod., jsou odlitky z Al slitiny. Ostatní části jsou z ocelových profilů a ocelového plechu – vše v jednotné povrchové úpravě epoxypolyesterovou pryskyřicí. Stěny pro instalaci armatur a elektrozásuvek jsou variabilní systémem záměnných kazet. Odkládací plochy polic jsou skleněné, součástí spodního patra polic jsou zářivková tělesa k osvětlení pracovní plochy stolů. Police jsou výškově stavitelné. Úložný laboratorní nábytek – skřínky, je celokovový, dvířka s možností otevření o 270°, zásuvky s dotahem do konstrukcí stolů je „zavěšen“ a zůstává pohyblivý – posuvný do stran. Takto zůstává pracoviště – laboratorní stůl, variabilní – úložný nábytek lze přeskupit, odebrat, doplnit, a to bez potřeby složité montáže. Část „spodního“ úložného nábytku je pojízdná s odkládací plochou z vysokotlakého laminátu. Pracovní plochy stolů jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice, vysokotlakého laminátu se značnou rezistencí vůči působení chemikálií, umělého kamene, nebo nerezového plechu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V technické zprávě je všeobecně popsáno provedení laboratorního nábytku, kdy nosná konstrukce stolů je buď ocelová (svařovaná z profilů) nebo z Al slitiny (podnože některých stolů), povrchy pracovních desek atd. Úložný nábytek je z lamina, v barvě bílé. Ve výkazu výměr je podrobně po položkách provedena specifikace jednotlivých kusů jako podklad pro výběrové řízení a následně výrobu a dodávku. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická zpráva. Zadavatel požaduje dodání zboží dle této upravené technické zpráva a výkazu výměr, který platí v nezměněné podobě.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 17. 7. 2017 do 9:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 17. 7. 2017 od 9:05 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze