

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 23. listopadu 2017

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Stavba High-tech technologicko-výukového pavilonu FLD“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V Zadávací dokumentaci je v bodě 8.5 Technické kvalifikační předpoklady uvedeno: Ve výkazu výměr na listě 01 – Výukový pavilon v pol. č. 32 je pouze zřízení oboustranného bednění výtahové šachty, chybí zde odstranění. Prosíme o doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je tento údaj doplněn viz položka č. 31. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve výkazu výměr uvádíte položku dodávky kazetového podhledu 600x600 mm. V tabulce úprav povrchů je podle skladby několik variant těchto desek. Za účelem řádného ocenění prosíme o aktualizaci výkazu a rozepsání jednotlivých druhů podhledů a to jak dodávky, tak i montáže.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou rozepsány jednotlivé druhy podhledů nově viz položky č. 184a-e. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ve výkaze chybí výměra, nebo položka pro zdvojenou podlahu P6. Prosíme o její doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byla doplněna podlaha P6 a upravena výměra podlahy P7 nově viz položky č. 236 a – b. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Prosíme o uvedení do souladu tabulku zámečnických výrobků a výkazu výměr v oblasti dveří. Například dveře Z24 (ve vv 1ks, v tabulce 0), obdobně pak Z58, Z23, Z45.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Projektová dokumentace je v pořádku. Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je tento údaj opraven. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Ve výkazu požadujete ocenit výrobky č Z124 a Z88, které jsou v tabulce zámečnických výrobků označeny jako NEOBSAZENO. Prosíme o revizi výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou tyto položky zrušeny. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dále jsme ve výkaze výměr nenalezli položku pro mobilní stěnu v místnosti HT001a a přípravu pro druhou stěnu v TH001b. Prosíme o doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl tento údaj doplněn. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ve výkaze výměr na listě 01 – Výukový pavilon pol. č. 207 chybí měrná jednotka pro dřevěný obklad fasády. Prosíme o její doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl tento údaj doplněn. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v

souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Tabulka zámečnických výrobků obsahuje položky, které nejsou ve výkaze výměr (např. 133/Z, atd.) chápeme správně, že tyto položky nejsou dodávkou. Případně prosíme o jejich doplnění do VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl tento údaj doplněn. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

V detailu číslo 16 jsme nenalezli způsob kotvení pro interiérové žaluzie. Bude se kotvit přímo do rámu prosklené fasády?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Ano, kotvení bude provedeno do spodní plochy hliníkového nadpraží.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Výkaz výměr list „Infrastruktura“ pol.č. 4 je výměra 40,98 m. Jednotková cena se odkazuje jako součet položek na listu SO 13 – Areálová přípojka datových částí. V tomto listě jsou položky počítány na celou výměru 40,98 m. Prosíme tedy o opravu měrně jednotky a výměry v souhrnném listě Infrastruktura na hodnotu 1 kpl.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl tento údaj opraven. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Prosíme o kontrolu výměr akustických obkladů v místnosti HT001. Část dokumentace D.1.11 Prostorová akustika udává jiné výměry než výkaz výměr list 01 – Výukový pavilon, kapitola 714.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl tento údaj opraven. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Výkaz výměr na listě 01 – Výukový pavilon obsahuje položku č. 75 Vápenocementová omítka jednovrstvá. V tabulce úprav povrchů je tato skladba (S8) jako jádro a štuk. Prosíme o kontrolu

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl tento údaj opraven. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

V zadávací dokumentaci stavby máme nesrovnalost u schodišťových nosných a zvukově-izolačních prvků, kdy Tronsole T jsou dle výkazu výměr asi pro napojení šachty, ve výkrese zakreslené nejsou, jsou tam boxy. Dle našeho dodavatele lze použít např. Tronsole Z-V. Prosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Projektová dokumentace statické části je v pořádku. Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl tento údaj opraven viz položky 100 - 104. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Náš dotaz se týká VV: v oddílu Zemní práce položky 1,2 je uveden odkaz na to, že jsou obsaženy v SO 14 Sadové úpravy, nicméně žádné takové položky ani práce v uvedeném souboru uvedeny nejsou. Prosíme o vyjasnění.

1 - Zemní práce					0,00
K 112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	0,000	0,00	0,00
	"obsaženo v SO 14" 0		0,000		
K 112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	0,000	0,00	0,00
	"obsaženo v SO 14" 0		0,000		

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byly položky 1 a 2 z oddílu Zemní práce odstraněny, protože jsou uvedeny ve výkazu výměr části SO 14 - Sadové úpravy a to na posledním řádku "Odstranění stromů a keřů, prořez dle samostatného soupisu -1kpl". Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Žádáme o vyjasnění nejasnosti: Na odkazu https://zakazky.czu.cz/form_display_635.html je jako lhůta pro podání nabídek uveden termín 29.11.2017 14:00, Ale na hlavní stránce k zakázce https://zakazky.czu.cz/contract_display_551.html je uvedeno, že: Nabídku podat do: **28.11.2017 10:00**. Který z těchto údajů je nyní platný?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Lhůta pro podání nabídek již byla prodloužena, nicméně v době dotazu tazatele (stejně tak, jako i v následujících obdobích) platí lhůta, která je uvedena na hlavní stránce zakázky, první odkaz je odkazem na „opravný interní formulář“, který však není konečným. Vždy tedy platí údaj uvedený na hlavní stránce zakázky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Zadavatel dále upozorňuje, že ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byly provedeny další opravy týkající se stavební části, veškeré profese zůstávají nezměněny. Ve výkazu výměr stavební části byly opraveny položky, které přímo i nepřímo souvisejí se žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace. Projektová dokumentace zůstává beze změn. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Žádost o vysvětlení, týkající se položky 714 - Akustická a protiotřesová opatření; ve VV u položek 162, 163, 164, 165 jsou uvedeny zcela jiné výměry, než v dokumentu D.1.1.11 - Prostorová akustika, na kterou se jednotlivé položky odkazují.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl tento údaj opraven. Zadavatel upozorňuje, že účastníci jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace (a který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

V předaných zadávacích podkladech jsou uvedeny části D.2.1. Technologická zařízení a D.2.5. Chladicí a mrazicí box. V předaném závazném výkazu výměr tyto části však chybí. Žádáme zadavatele o potvrzení skutečnosti, že uvedené soubory D.2.1. a D.2.5. nejsou součástí nabídky uchazeče.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Chladicí a mrazicí box není předmětem této veřejné zakázky, tyto budou v jiných samostatných veřejných zakázkách. V dokumentaci pro stavbu jsou pouze z důvodu koordinace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

V předaném VV MaR jsou uvedeny sloupce Jednotková cena, jednotková cena montáž a cena. Předpokládáme, že sloupec označený jako jednotková cena má obsahovat cenu pouze za materiál. Prosíme o potvrzení tohoto předpokladu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Ano, první sloupec obsahuje ceny za materiál.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

V předaných podkladech D.2.4. Stlačený vzduch je odkaz na dodávku separátoru olej-voda bez udání bližších parametrů.

17	Separátor olej-voda	ks	1
----	---------------------	----	---

V TZ ani na výkresech nejsou uvedeny parametry, TZ uvádí pouze: Na výstupu stlačeného vzduchu je instalován separátor oleje zajišťující několikanásobnou separaci oleje ze stlačeného vzduchu. Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů tohoto separátoru, na jaký vzduchový výkon má být dimenzován a kolikanásobná má separace být?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Parametry separátoru jsou: Vzduchový výkon min. 50 m3/hod; Separace je dvoustupňová (hrubý a jemný filtr).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 6. 12. 2017 do 15:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 6. 12. 2017 od 15:15 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze