

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 29. listopadu 2017

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Stavba High-tech technologicko-výukového pavilonu FLD“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V aktualizovaném výkaze výměr se na listě 01 – Výukový pavilón vykytuje položka č. 123, s měrnou jednotkou m. Správně by měla mít m². Prosíme o opravu VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, měrná jednotka položky č. 123 aktualizovaného výkazu výměr je m².

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Prosíme o specifikaci barytové omítky. Jak v technické zprávě, tak v tabulce úprav povrchů o ní není zmínka. Jaké musí omítka splňovat požadavky a v jaké tloušťce bude realizována?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

O barytové omítce není v technické zprávě ani v tabulkách povrchů zmínka, protože není požadována. V příloze č. 34 stavební části - "Výpočet stínění CT pracoviště" je provedeno posouzení a návrh stínění. Je v něm uvedeno, jaké materiály pro stínění vyhovují a tyto parametry byly promítnuty do PD včetně Tabulek povrchů. Platí tedy stávající PD i VV, barytová omítka není třeba.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V příloze č. 6 specifikujete dodávku krytiny podlahy jako heterogenní PVC. Hodnoty v této tabulce jsou dle výrobce pro PVC homogenní. Zejména hodnota Otlaku 0,05 pro zátěžovou antistatickou podlahu. Prosíme o prověření a aktualizaci zmíněných hodnot.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V PD je navržena heterogenní PVC krytina, tzn. PVC složené z více vrstev (základní+potisk+ochranná). Parametry jsou určeny specifikací, obsaženou v příloze č. 6 a jsou pro kvalitní heterogenní PVC reálné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V příloze č. 6 specifikujete protiradonovou izolaci spodní stavby jako 2x5mm pás. Předepsané hodnoty pro součinitel difuze radonu splňují pouze pásy o tloušťce 4mm. Je tedy možné tento materiál použít? Prosíme o kontrolu přílohy č. 6 a aktualizaci hodnot.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Platí parametry dané přílohou č. 6 i předepsaná tloušťka min. 5 mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V části VZT píšete, že budou použity „teplotně odolné ventilátory“. Bez bližší specifikace nelze kvalifikovaně ocenit. Prosíme tedy o doplnění technických parametrů těchto ventilátorů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Předpokládáme, že teploty vzduchu v těchto ventilátorech se budou pohybovat cca do 70°C. Při spalování vzorků v odtahovaných digestořích sice vzniká větší teplota, ale vzhledem k velikosti a tudíž výhřevnosti spalovaného vzorku bude při trvalém odtahu teplota značně nižší.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Prosíme o upřesnění, v které položce je bezprašný nátěr betonových povrchů viz tabulka úprav povrchů např. skladba P6.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Tyto nátěry pro jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny v položce 303 - "Nátěry podlah betonových jednonásobné".

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Prosíme o uvedení do souladu přílohy č. 6 a technické zprávy. V části 11. Výtah uvádíte v TZ 1125 kg a v příloze č. 6 11005 kg. Zřejmě se jedná o překlep. Dále prosíme o upřesnění jmenovitého příkonu motoru (v TZ 7,7kW v příloze 6. 7,5-8 kW). Podle EN 81-20 je minimální požadavek na hlavu výtahové šachty min. 3600mm. V projektu je 2650mm. Prosíme o kontrolu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

V TZ je údaj 1125 kg uveden správně, v příloze č. 6 je překlep – správně má být uvedeno min. 1000 kg. V TZ je údaj 7,7 kW uveden správně, v příloze č. 6 je rovněž správně uvedeno 7.7 kW a přidáno max. 8 kW. Požadavek ČSN 81-20 na hlavu výtahové šachty 3600mm je standardní výška, kterou je možné snížit v případě, že bezpečnostní řešení a opatření technologie výtahu je certifikováno pro

toto snížení. Pro náš případ, kdy hlava výtahové šachty je navržena 2650 mm je na trhu řešení technologie výtahu k dispozici.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 7. 12. 2017 do 15:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 7. 12. 2017 od 15:05 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze