

Technická specifikace předmětu plnění

Název VZMR: Dodávka nových vitrín a osvětlení stávajících vitrín – část B – osvětlení stávajících vitrín

Předmět plnění: osvětlení vitrín v Dřevařském pavilonu FLD

Počet kusů: 39

Použití přístroje:

osvětlení stávajících vitrín, které jsou umístěné v Dřevařském pavilonu FLD.

Obecné požadavky:

Podpolicové svítidlo do 13 ks vitrín, plošné světlo LED pásy umístěné v hliníkovém profilu, natáčet a stmívatelné.

Požadavky na technické provedení:

Světla musí být možno umístit pod skleněné police vitrín a musí být zavěšena na stávající lanka polic a bezkabelově napájena po lankách vitríny + a -, vstupní napětí 12V. Trafa musí být umístěna na horních rámech vitríny s rozvody elektřiny k trafům. LED pásy musí být umístěny v hliníkovém kulatém profilu o maximálním průměru 15 mm s přední transparentní krytkou. Hliníkový profil s úpravou Elox. Světla o počtu 39 ks délky na rozteč lanek 684 mm. LED pásy: teplota 4500K, světelný tok min. 600 lm/m, příkon min. 9w/m, vstupní napětí 12V, úhel svitu 120 stupňů.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Trafo LPV, LPH 35-12, stmívání na dálkové ovládání, každá vitrína zvlášť, 13 ks ovladačů na rozdílné frekvenci s možností