



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchbát

Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

IČ: 60460709

(dále jen „zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE KONGRESOVÉHO SÁLU STUDIJNÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA

Zadavatel na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

ROZHODUJE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

k výše uvedené veřejné zakázce.

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:	
Obchodní firma nebo název/jméno a příjmení:	Kovostal, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Pivovarská 457, Uherské Hradiště – Jarošov, 686 01
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	15530507

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona oznamuje výše uvedenému účastníkovi, že byl na základě rozhodnutí zadavatele vyloučen z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro zadání výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:


Zadavatel, respektive hodnotící komise, vyzvala dne 7. 5. 2018 prostřednictvím datové schránky účastníka k objasnění předložených údajů uvedených v nabídce dle § 46 zákona.

Na základě účastníkem doloženého vysvětlení zadavatel konstatoval, že tento účastník ve své nabídce uvedl údaje, které nesplňují zadávací podmínky vymezené zadavatelem ve výzvě a zadávací dokumentaci.



Konkrétně se jedná o následující rozpory:

Účastník nesplňuje požadavky vymezené zadavatelem v příloze č. 4 - Technické specifikaci. Konkrétně v bodě 2) této specifikace, který se týká pracovních desek, zadavatel požadoval hned v první větě: „Pracovní desky stolů budou osazeny na nohách profilu 70 x 50 mm, kotvených do podlahy stejným systémem jako sedadla.“ Zadavatel tento svůj požadavek současně podpořil výkresem a situačním plánem na str. 2 přílohy (viz. níže):



Z výše uvedeného výkresu je patrný požadavek zadavatele na samostatné nohy stolů (tedy kotvení stejným systémem jako sedadla) tak, aby byl záměr technického řešení jasný. Podle předloženého výkresu V-0-067/1 však účastník předkládá řešení na společném nosníku, tedy řešení, které je v rozporu se zadáním a účastník tudíž nesplnil zadávací podmínky vymezené zadavatelem v tomto bodě.

Účastník dále nesplňuje požadavky vymezené zadavatelem v příloze č. 4- Technické specifikaci. Konkrétně v bodě 1) této specifikace, který se týká sedadel.

V odkazu na požadované rozměry (řádek 21 - 22) je požadováno: „Průchod mezi sedadlem a stolovou deskou musí být min. 340 mm a max. 345 mm.“ Na účastníkem předloženém výkresu V-0-067.00/1a je účastníkem uveden průchod 395 mm. Řešení je tedy v rozporu s požadavky zadavatele vymezenými zadáním a účastník tudíž nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v tomto bodě.

Dále účastník také ve vysvětlení v bodě 3 uvádí, že jím nabídnuté řešení splňuje všechny rozměry sedáku a opěraku odpovídají požadovaným rozměrům, s odkazem na výkres V-0-067/1a. Z uvedeného výkresu však není patrná ani zadavatelem požadovaná výška opěraku od podlahy 860 mm - 870 mm (řádek 15 přílohy č. 4- Technická specifikace). Předložený výkres je v měřítku 1:10, pak je tedy výška opěraku od podlahy 950 mm, což neodpovídá zadání vymezeném přílohou č. 4 - Technická specifikace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona, o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Poučení:

Dle ustanovení § 241 a § 242 zákona může účastník podat námitky proti oznámení o vyloučení, které musí doručit zadavateli do 15 dnů od dne jeho doručení.

V Praze dne 16. 5. 2018

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka