



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchbát

Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

IČ: 60460709

(dále jen „zadavatel“)

## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE KONGRESOVÉHO SÁLU STUDIJNÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA

Zadavatel na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

## ROZHODUJE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

k výše uvedené veřejné zakázce.

| Identifikační údaje vyloučeného účastníka:  |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Obchodní firma nebo název/jméno a příjmení: | TOKA s.r.o.                   |
| Sídlo / místo podnikání:                    | Štursova 9/5, Brno, 616 00    |
| Právní forma:                               | Společnost s ručením omezeným |
| IČ:                                         | 25518526                      |

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona oznamuje výše uvedenému účastníkovi, že byl na základě rozhodnutí zadavatele vyloučen z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro zadání výše uvedené veřejné zakázky.

### Odůvodnění:


Zadavatel, respektive hodnotící komise, vyzvala dne 7. 5. 2018 prostřednictvím datové schránky účastníka k objasnění předložených údajů uvedených v nabídce dle § 46 zákona.

Na základě účastníkem doloženého vysvětlení zadavatel konstatoval, že tento účastník ve své nabídce uvedl údaje, které nesplňují zadávací podmínky vymezené zadavatelem ve výzvě a zadávací dokumentaci.

Konkrétně se jedná o následující rozpory:



Účastník nesplňuje požadavky vymezené zadavatelem v příloze č. 4 - Technické specifikaci. Konkrétně v bodě 2) této specifikace, který se týká pracovních desek, zadavatel požadoval hned v první větě: „Pracovní desky stolů budou osazeny na nohách profilu 70 x 50 mm, kotvených do podlahy stejným systémem jako sedadla.“ Zadavatel tento svůj požadavek současně podpořil výkresem a situačním plánem na str. 2 přílohy (viz. níže):



Z výše uvedeného výkresu je patrný požadavek zadavatele na **samostatné nohy stolů** (tedy kotvení stejným systémem jako sedadla) tak, aby byl záměr technického řešení jasný. Podle předloženého výkresu V-0-067/1 však účastník předkládá řešení na společném nosníku, tedy řešení, které je v rozporu se zadáním a **účastník tudíž nesplnil zadávací podmínky vymezené zadavatelem v tomto bodě.**

Účastník dále nesplňuje požadavky vymezené zadavatelem v příloze č. 4- Technické specifikaci. Konkrétně v bodě 1) této specifikace, který se týká sedadel.

V odkazu na požadované rozměry (řádek 21 - 22) je požadováno: „Průchod mezi sedadlem a stolovou deskou musí být min. 340 mm a max. 345 mm.“ Na účastníkem přiloženém výkresu V-0-067.00/1 tento rozměr není uveden. V textu objasnění a doplnění údajů účastník potvrzuje, že nabídnuté plnění splňuje zadavatelem minimální parametry, nicméně podle předloženého výkresu V-0-067.00/1, který je uveden v měřítku 1:10 je nemožné, aby byl dodržen požadovaný maximální průchod 345 mm stanovený zadáním, tedy definovaný přílohou č. 4 technická specifikace. Na předloženém výkresu V-0-067.00/1 je účastníkem uveden průchod 395 mm. Řešení je tedy v rozporu s požadavky zadavatele vymezenými zadáním a účastník tudíž nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v tomto bodě.

Účastník dále sice potvrzuje, že nabídnuté plnění splňuje zadavatelem minimální parametry, nicméně podle předloženého výkresu V-0-067.00/1, který je v měřítku 1:10, není dodržen požadovaný rozměr opěráku výšky 390-392 mm, vymezený zadavatelem v bodě 1) sedadla v příloze č. 4 Technická specifikace, konkrétně řádek 19. Na předloženém výkresu je opěrák o velikosti 440 x 640 mm. Řešení je tedy v rozporu s požadavky



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



zadavatele vymezenými zadáním a účastník tudíž nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem ani v tomto bodě.

Dále účastník také ve vysvětlení potvrzuje, že jím nabídnuté plnění splňuje zadavatelem minimální parametry a že v jím nabídnutém řešení všechny rozměry sedáku a opěráku odpovídají požadovaným rozměrům s odkazem na výkres V-0-067/1. Z uvedeného výkresu však není patrná ani zadavatelem požadovaná výška opěráku od podlahy 860 mm - 870 mm (řádek 15 přílohy č. 4- Technická specifikace). Předložený výkres je v měřítku 1:10, pak je tedy výška opěráku od podlahy 950 mm, což neodpovídá zadání vymezeném přílohou č. 4 - Technická specifikace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona, o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

#### **P o u č e n í:**

Dle ustanovení § 241 a § 242 zákona může účastník podat námitky proti oznámení o vyloučení, které musí doručit zadavateli do 15 dnů od dne jeho doručení.

V Praze dne 16. 5. 2018

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka