

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 22. června 2018

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce laboratoří FLD v rámci projektu EVA 4.0 – II.**“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve Vámi předloženém návrhu SoD v čl. VI. Záruka je požadována záruka na dílo v délce 60 měsíců. Prosíme o sdělení, jaká je požadována záruka na výrobky a zařízení, jejichž záruční doba je prodejcem a výrobcem poskytována v zákonné délce 24 měsíců?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje záruku na celé dílo (tzn. včetně výrobků a zařízení) v délce 60 měsíců.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve výkazu výměr (v záložce VRN - položka č. 5) je položka na činnost koordinátora BOZP. Běžně je tato činnost zajišťována a hrazena přímo objednatelem. Žádáme o sdělení, zdali bude koordinátor na této zakázce zajišťovat objednatelem a hrazen zhotovitelem (případně jiný model), aby bylo zřejmé, jak tuto položku ocenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Tato položka je standardně součástí rozpočtu. V tomto případě nebude účastníky vyplňována, protože činnost koordinátora BOZP si zajišťuje zadavatel sám.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Projektová dokumentace ve stupni DPS na Akci Rekonstrukce laboratoří FLD – Revize č.1 z Března 2018, část D.1.4.4, profese ELO neobsahuje Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, který by měl být dle této normy nedílnou součástí každé projektové dokumentace elektro. V technické zprávě je odstavec – Vnější vlivy: vnější vlivy budou určeny v protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, který bude nedílnou součástí dokladové části realizační dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je Protokol o určení vnějších vlivů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Výkres rozvaděče RH1A v téže dokumentaci je v rozporu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, kabelové vývody pro nové rozvaděče v soustavě TN-S jsou napojeny do rozvaděče RH1A v části, kde je soustava TN-C (kabelové vývody pětižilové jsou napojeny v části rozvaděče, kde je možné napojit jen kabely v soustavě čtyřžilové).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel požaduje, aby součástí rozvaděče RH1A byly přípojnice PE a přípojnice N.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 13. 7. 2018 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 13. 7. 2018 od 10:05 hodin v zasedací místnosti v 6. patře budovy Rektorátu ČZU.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze