









LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]
	PROSTOR PRO NÁVŠTĚVNÍKY	
001	SCHODIŠTĚ 1	5,2
002	HALA	23,3
003	ŠATNA	160,7
004	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	8,0
005	WC ŽENY - WC KABINY	14,6
006	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	8,4
007	WC MUŽI - WC KABINY, PISOÁRY	16,5
008	_neobsazeno_	
009	WC ZTP, PŘEBALOVACÍ PULT	6,7
010	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,0
011	ZÁZEMÍ ŠATNÁŘEK	4,8
	PROSTOR PRO ÚČINKUJÍCÍ	
012a	TALÁROVNA STUDENTŮ - SALONEK	40,6
012b	TALÁROVNA STUDENTŮ - ŠATNA	35,5
013	PŘEDSÍŇ	2,4
014	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,1
015	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	5,9
016	WC MUŽI - WC KABINY, PISOÁRY	10,3
017	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	7,9
018	WC ŽENY - WC KABINY	9,5
	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	
019	SCHODIŠTĚ 3 (CHÚC)	5,0
019a	NÁSTUPNÍ PODESTA	7,2
020a	TECHNOLOGICKÁ CHODBA (CHÚC)	22,7
020b	CHODBA (CHÚC)	11,5
020c	CHODBA (CHÚC)	11,7
020d	CHODBA (CHÚC)	5,2
020e	CHODBA (CHÚC)	3,2
021	SCHODIŠTĚ 2 (CHÚC)	9,0
022	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,1
023a	ŠATNA ÚDRŽBY	5,7
023b	WC ÚDRŽBY	1,5
023c	PŘEDSÍŇ	2,0
023d	SPRCHA ÚDRŽBY	1,7
024	STROJOVNA ÚT A CHLAZENÍ	50,5
025	ELEKTROROZVODNA NN	11,9
026	POŽÁRNÍ ROZVODNA	12,6
027	STROJOVNA VZT	93,0
028	PLYNOVÁ KOTELNA	15,5
029	TECHNICKÁ CHODBA	23,6
030	_neobsazeno_	
031	ANGLICKÝ DVOREK	11,6
032	VODOMĚRNÁ MÍSTNOST	7,3
033	STROJOVNA POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ	11,2
034	CHODBA	5,4
035a	HYG. ZÁZEMÍ PERSONÁLU - PŘEDSÍŇ	2,3
035b	HYG. ZÁZEMÍ PERSONÁLU - SPRCHA	1,8
035c	HYG. ZÁZEMÍ PERSONÁLU - WC	1,7
035d	HYG. ZÁZEMÍ PERSONÁLU - ŠATNA	2,5
036	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,0
037	INSTALAČNÍ ŠACHTA	3,0
038	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,3
	VÝTAHY	
V1	OSOBNÍ VÝTAH S PŘEPRAVOU ZTP OSOB	
V2	OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH	
	VSTUPY	
B	ÚNIKOVÝ VÝCHOD, TECH. OBSLUHA	
C	ÚNIKOVÝ VÝCHOD	

- UPRAVENÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- NEMRZNOUCÍ KAPALINA +45°C (CHLADIČ KAPALINY - SUCHÝ CHLADIČ)
- NEMRZNOUCÍ KAPALINA +40°C (CHLADIČ KAPALINY - SUCHÝ CHLADIČ)
- CHLAZENÁ VODA +21°C; SERVER
- CHLAZENÁ VODA +16°C; SERVER
- CHLAZENÁ VODA +14°C; FANCOILY, CELOROČNÍ PROVOZ
- CHLAZENÁ VODA +8°C; FANCOILY, CELOROČNÍ PROVOZ
- CHLAZENÁ VODA +14°C; FANCOILY
- CHLAZENÁ VODA +8°C; FANCOILY
- CHLAZENÁ VODA +14°C; VZT JEDNOTKY
- CHLAZENÁ VODA +8°C; VZT JEDNOTKY
- CHLAZENÁ VODA +14°C - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
- CHLAZENÁ VODA +8°C - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

±0 = 279.90 m. n. m. BpV

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 602 00 Brno 542215008, atelier@drnh.cz
vypracoval:	Ing. Eduard Havelka	DRNH/
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, IČ: 60460709	
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	stupeň dokumentace: DVZ; datum: 10.2017; formát: 21 x A4
díl:	D.1.2.4.5 ROZVODY CHLADU [RCH]	měřítko: 1:50; 1:x
obsah:	PŮDORYS 1.PP	číslo výkresu: D.1.2.4.5.02