

- PŘESNOU POLOHU VEDENÍ SÍTÍ, VYZNAČENÍM NA POVRCHU DANÉHO PROSTORU, ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ TEPELNÉHO KANÁLU. KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN
- PŘESNOU POLOHU VEDENÍ SÍTÍ, VYZNAČENÍM NA POVRCHU DANÉHO PROSTORU, ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ A TO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE STAVBY (TAKÉ ZÁPIS PROVOZOVATELE SÍTĚ DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE).
  NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ!!
- KÓTY (POKUD JSOU UVEDENÉ NA VÝKRESE) JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ ULOŽENÍ TEPLOVODNÍHO POTRUBÍ V TEPELNÉM KANÁLU (PŘÍPOJEK) NUTNO PŘIZPŮSOBIT PODMÍNKÁM ZAJIŠTĚNÝM PŘÍMO V TERÉNU (I S OHLEDEM NA PŘÍPADNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEBYLY V PD ZAKRESLENY - NEBYLY ZNÁMY).
  PŘESNÉ URČENÍ LOMOVÝCH BODŮ BUDE PROVEDENO PO SKUTEČNÉM PROVEDENÍ (POLOŽENÍ TRASY).
  TOTO SKUTEČNÉ PROVEDENÍ BUDE DIGITÁLNĚ ZPRACOVÁNO A PŘEDÁNO INVESTOROVI (VE FORMÁTU MICROSTATION .DGN, PŘÍPADNĚ DLE JEHO POŽADAVKU)
- PROZÁŘENÍ SVARŮ PI POTRUBÍ DLE EN 444, EN 1435
- TLAKOVÁ ZKOUŠKA A ZKOUŠKA TĚSNOSTI DLE ČSN EN 13941 NA TLAK PROVOZNÍHO MÉDIA S NÁSLEDNÝM PROPLACHEM
- MAX. ÚHLY LOMŮ VE SVARECH - 2°, OHYBY A T-KUSY OBLOŽIT DILATAČNÍM POLŠTÁŘI
- POTRUBÍ MONTOVAT DLE ČSN EN 13941, KAP. 8 A DLE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKY DODAVATELE POTRUBÍ
- POTRUBÍ SMÍ MONTOVAT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI

±0 = 279.90 m. n. m. BpV

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 602 00 Brno 542215008, atelier@drnh.cz
vypracoval:	Ing. Eduard Havelka	DRNH
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, IČ: 60460709	
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	stupeň dokumentace: DVZ
		datum: 10.2017
díl:	D.1.2.4.5 ROZVODY CHLADU [RCH]	formát: 5x A4
		měřítko: 1:100 / 1:100
obsah:	**PODÉLNÝ PROFIL**	číslo výkresu: **D.1.2.4.5.11**