

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 602 00 Brno 542215008, atelier@dmh.cz DRNH/
vypracoval:	Oto Papoušek	
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát, IČ: 60460709	
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	
díl:	D.3.4 - Nouzový zdroj Dieselagregát	
obsah:	VÝKAZ VÝMĚR	číslo výkresu: D.3.4.002
		stupeň dokumentace: DVZ datum: 10.2017 formát: 02 x A4 měřítko: ---

ČÍSLO	NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.
1.	DIESELAGREGÁT		
1.01	Motorgenerátor v akustické kapotáži, 660 kVA, 50 Hz, 400 V, rozměr (d x š x v): 3,9 x 1,5 x 2,2 m, m = 4 t, Rozváděč R.DA, komunikační karta pro vzdálený monitoring stavů DA + zasílání SMS, dodávka včetně paliva - plná nádrž DA - nafta bez FAME v provedení Arctic	ks	1
2.	VZDUCHOTECHNIKA A ODTAH SPALIN		
2.01	Přívod a odvod VZT s kulisovými tlumiči, odtah spalin nerez	ks	1
3.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		
3.01	Revize	ks	1
3.02	Dokumentace skutečného provedení	ks	1
4.	OSTATNÍ		
4.01	Drobný montážní materiál	ks	1
4.02	Zařízení staveniště	ks	1