

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 602 00 Brno 542215008, atelier@drnh.cz DRNH /
vypracoval:	Oto Papoušek	
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát, IČ: 60460709	
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	
díl:	D.3.5 - UPS	
obsah:	VÝKAZ VÝMĚR	číslo výkresu: D.3.5.003

ČÍSLO	NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.
1.	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS		
1.01	Záložní zdroj UPS, 125 kVA, 400 V, 50 Hz, on-line, rozměr (š x v x h): 750 x 1900 x 855 mm, účinnost min. 96% v online režimu, včetně síťové komunikační karty pro možnost vzdáleného monitoringu	ks	1
2.	BATERIOVÝ BOX		
2.01	Bateriový box, 40x AKU 120 Ah, rozměr (š x v x h): 860 x 800 x 1900 mm, minimální životnost baterií 12 let +	ks	1
3.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		
3.01	Revize	ks	1
3.02	Dokumentace skutečného provedení	ks	1
4.	OSTATNÍ		
4.01	Drobný montážní materiál	ks	1
4.02	Zařízení staveniště	ks	1