

- ☑ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☑ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☑ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

- ☒ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELVPELV





☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!

☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!

☒ VNĚJŠÍ VLIVY SLOŽITÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

☒ PÁSMA A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

Pozn.: Dokumentace je určena pro změnu stavby před dokončením.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: <div>  </div> K4 a.s. Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz		FAPPZ, ČZU Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol		INVEZTOR: CLIENT: <div>  </div>		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
		FAPPZ, ČZU Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol		OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: <div>  </div>			
		TEVA elektro s.r.o. Kojetínská 3881 767 01 Kroměříž		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: <div>  </div>		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
NÁZEV AKCE: TITLE:		VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:		Ing. arch. Filip Hačkaljo	
				ARCHITEKT: ARCHITECT:		Ing. arch. Pavla Protivová	
				HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:		Ing. Lukáš Pechoušek	
				PROJEKTANT: DESIGNER:			
				ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:		1200	ODDÍL: PART:
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		SO 01, SO 02		DATUM: DATE:		01.08.2019	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:		MaR		MĚŘÍTKO: SCALE:		----	
				STUPEN PD: PROJECT STATUS:		DVZ	
				KÓD DOKUMENTACE: CODE:		D.1.4.9	
OBSAH: CONTENT:		Schéma komunikace - systémové		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:		REVIZE: REVISION:	
				1200-05_D.1.4.9_504_00			