




- ☒ 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- ☒ 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- ☒ MALÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

- ☒ ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☒ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELV/PELV

☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!  
☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!  
☒ VNĚJŠÍ VLIVY SLOŽITÉ - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
☒ PÁSMA A ZÓNY DLE ČSN 332000-7-701

Pozn.: Dokumentace je určena pro změnu stavby před dokončením.

Pozn.: Dokumentace pro výběr zhotovitele je zpracována v podrobnostech dok. pro provádění stavby.

GENERAL PROJECTANT: GENERAL DESIGNER:		AUTHORIZED BY:	
 K4 a.s.		 FAPPZ, ČZU Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátov	
Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: bmo@k4.cz  www.k4.cz		OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:	
TEVA elektro s.r.o. Kojetínská 3881 767 01 Kroměříž		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:	
ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:			
NÁZEV AKCE: TITLE:		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	
VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ		Ing. arch. Filip Hačkaljo	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		ARCHITEKT: ARCHITECT:	
SO 01, SO 02		Ing. arch. Pavla Protivová	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	
MaR		Ing. Lukáš Pechoušek	
OBSAH: CONTENT:		PROJEKTANT: DESIGNER:	
Schéma komunikace - IRC		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	
Datum: DATE:		1200	
Měřítko: SCALE:		Oddíl: PART:	
Stupeň PD: PROJECT STATUS:		01.08.2019	
Kód dokumentace: CODE:		---	
Číslo výkresu: DRAWING NUMBER:		DVZ	
1200-05_D.1.4.9_505_00		Revizce: REVISION:	

