

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 25. února 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Laboratorní nábytek do PTZ – III.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve standardech skříněk a vysokých skříní požadujete sokl z vodovzdorné překližky s vrstvou HPL laminátu. Lze nabídnout sokl plastový s šedou fólií a silikonovým těsněním, který je voděodolný a kvalitativně splňuje standard?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, zadavatel připouští i toto řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Pracovní desky – vysokotlaký laminát jsou požadovány jako soulep konstrukční desky s vysokotlakým laminátem tl. 4 mm. Lze nabídnout kvalitnější desku jen z vysokotlakého laminátu tl. 20 mm s fazetováním, která splňuje požadavky na chemickou i mechanickou odolnost a navíc je eliminována možnost zatékání do spár?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel připouští i nabídnuté desky vyrobené kompletně z vysokotlakého laminátu (pracovní desky - popisu standardu 7c), pokud celková tloušťka nabídnuté desky bude mít **požadovaných 30 mm** (viz výkaz výměr) při splnění všech podmínek chemické, mechanické a teplotní odolnosti. Zároveň musí být doložen certifikát k tomuto materiálu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 6. 3. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze

