

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka  
**Zastoupený:** Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 23. června 2020

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Welcome centre ČZU**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle PD se jedná o práce obsahující demontáž stávajícího zařízení MaR a jeho opětovnou montáž, ale v dokumentaci není jediná zmínka, o jaké výrobky se jedná (výrobce, typ, atd.). Žádáme o upřesnění výrobků.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jak uvádí DSPS, jedná se o výrobky fy Swegon: typ regulátoru LUNa RE-1, transformátor typu LUNa TS-2, čidlo kondenzace LUNa T-CG2.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V dokumentaci je uvedeno, že zapojovací schéma v rámci výrobní dokumentace vypracuje dodavatel, ale pro zachování jednotnosti by bylo dobré toto schéma převzít z původní dokumentace. Žádáme o jeho doplnění.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Původní dokumentace neboli DSPS schéma neobsahuje.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ve výkazu výměr je počítáno s úpravou SW - je zapotřebí znát typ automatu, aby bylo možno upravovat jeho SW, je zapotřebí tzv. zdrojový kód. Žádáme o upřesnění typu automatu a zdrojový kód.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Položka na úpravu SW v odevzdaném VV není.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Tabulka zámečnických prvků – INTERIÉR C600 – obsahuje pouze Z01 a Z04. Žádáme o doplnění Z02 a Z03.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Z02 a Z03 jsou z projektu vyřazeny.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze