


Rozvodná síť a napětí 3 + PE + N AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí -
základní - samočinným odpojením od zdroje
zvýšená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52

REVIZE Č.: ...	DATUM: .../.../.....
POPIS: ...	

$$\pm 0 = +283,04 \text{ (BPV)}$$

Tato dokumentace je duševním
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

Č. ZAKÁZKY:	19-008	PARÉ:  projekt a povolení staveb
DATUM:	20/05/2019	
MEŘÍTKO:	1:250	
FORMÁT:	3x44	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474 ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474 VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: elcenter s.r.o., Hodkovická 669 Martin Šenberk Liberec, Tel: +420 482 736 374 VYPRACOVAL: elcenter s.r.o., Hodkovická 669 PŘ. Štěpán Čejka Liberec, Tel: +420 774 370 143 INVESTOR: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátol
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		
STAVBA: PŘESTAVBA ŽÁZEMÍ PROVOZŇNÍHO ZAHRAĐNICTVÍ FAPPZ A ŽPZ, KAMÝČKÁ 126 - PRAHA 6 SUCHDOL		
ČÁST DOKUMENTACE:		Č. ČÁSTI:
ELEKTROINSTALACE		D.1.4gh
NÁZEV VÝKRESU:		Č. VÝKRESU:
Venkovní situace elektro		10