


REVIZE č.: ...	DATUM: .../.../.....
POPIS: ...	

±0 = +283,04 (BPV)

Tato dokumentace je duševním
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:	
Č. ZAKÁZKY: 19-008	PARÉ:
DATUM: 20/05/2019	
MĚŘÍTKO: ...	
FORMÁT: 2xA4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div><div><div>ABCD STUDIO</div><div></div><div>projekty a povolení staveb</div></div><div>ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474</div></div>
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Tomáš Ferenc	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VYPRACOVAL:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Tomáš Ferenc	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
INVESTOR:	ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
STAVBA:	PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ FAPPZ A FŽP, KAMÝCKÁ 126 - PRAHA 6 SUCHDOL
ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
VZDUCHOTECHNIKA	D.1.4c
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
SPECIFIKACE MATERIÁLU	5.

**PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ FAPPZ
A FŽP, KAMÝČKÁ 126, PRAHA 6 - SUCHDOL.**

V/2019

D.1.4c - VZDUCHOTECHNIKA

POZICE	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	MJ	POČET	J. CENA	C. CENA	POZNÁMKA
Zařízení č. 1						0,Kč
1.01	Ventilátor radiální potrubní, plastové provedení, výkon: 1000 m3/h-200 Pa, ovládání regulátorem otáček	ks	1	0	0	
1.02	Regulátor otáček (tříotáčkový - COM3), včetně propojení	ks	1	0	0	
1.03	Spojovací pružná manžeta pro ventilátory – průměr 250 mm	ks	2	0	0	
1.04	Zpětná klapka pro kruh. ventilátory, ocelová – průměr 250 mm	ks	1	0	0	
1.05	Výfuková hlavice VH250	ks	1	0	0	
1.06	Doběhový spínač (DT3)	ks	1	0	0	
1.07	Vyústka komfortní s regulací R1, jednořadá, včetně rámečku do SDK a přípoj. pléna, rozměr 400x200 mm	ks	2	0	0	
1.08	VZT potrubí spiro ϕ 250 – rovné	m	2	0	0	
1.09	VZT potrubí spiro ϕ 250 – tvarové	ks	5	0	0	
1.10	VZT potrubí spiro ϕ 200 – rovné	m	4	0	0	
1.11	VZT potrubí spiro ϕ 200 – tvarové	ks	1	0	0	
1.12	VZT potrubí sonoflex ϕ 200	m	3	0	0	
1.13	Regulační klapka těsná, 500x315 mm, s přípravou por servo	ks	1	0	0	
1.14	Klapkový pohon s ovládáním 230V, Kroutící moment min. 5Nm	ks	1	0	0	
1.15	VZT potrubí čtyřhranné 500x315 mm – délka do 400 mm	ks	1	0	0	
1.16	Mřížka z tahokovu 500x315 (průtočná pl. min. 0,10 m2)	ks	1	0	0	
Ostatní						0,Kč
2.01	Montáž vzduchotechniky	kpl	1	0	0	
2.02	Zednická výpomoc – zajistí stavba	kpl	1	0	0	
2.03	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	0	0	
2.04	Doprava materiálu na staveniště a po staveništi	kpl	1	0	0	
2.05	Nespecifikovaný závěsný a spojovací materiál	kpl	1	0	0	
2.06	Protokoly, zaregulování a uvedení do provozu	kpl	1	0	0	

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM BEZ DPH (Kč)**0,Kč**