

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 4. srpna 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Uchazeč by potřeboval specifikaci výměňkové stanice 10 kW: Teplota (spád) a tlak na primáru? Stanice dvoufunkční - topení + TV? Teplotní spád na sekundáru? Stanice s regulací nebo bez?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Specifikace výměňkové stanice je: tlakově nezávislá výměňková stanice - 10kW, okruh ohřevu TV bude zaslepen (viz. D.1.4.d. specifikace materiálu pol.č.21); primární okruh - spád 80/60°C; tlak 3,5bar; sekundární okruh - spád 70/55°C (viz. D.1.4.d. technická zpráva - odstavec 5.1)

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve výkresech Koordinační situace a Zastavovací situace jsou vyznačeny stávající ponechané dřeviny s ochranou před stavební činností a také plochy keřů určené k odbornému seříznutí. Soupis prací tyto položky neobsahuje. Prosíme o informaci, jak tyto položky ocenit, případně žádáme o jejich doplnění do soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Položky pro ochranu dřevin a ořez křovin nejsou v soupisu prací. Důvodem je, že ČZU si požadované práce provede sama. Účastník zadávacího řízení tyto práce neoceňuje, proto v soupisu prací nejsou uvedeny.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze