

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 22. září 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce Centra poradenství a prevence FAPPZ**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Oddíl A.1.1.05 Výplně otvorů – A.1.1.5.2.01 – položky 159. D/044 a 163. D/048 (dveře s ocelovou vložkou pro stínění RTG záření) – existuje konkrétní požadavek na tloušťku stínící ocelové vložky do těchto dveří?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ocelová vložka musí odstínit rentgen s těmito parametry: Stacionární rentgen, výkon 32 kW. Technická specifikace: Model s fixní ohniskovou vzdáleností 100 cm. Výkon 32 kW, rozsah proudu 10 – 400 mA, rozsah elektrického množství 0,1 – 500 mAs. Rentgenka E7239 s dvojím ohniskem 1,0/2,0 mm, tepelná kapacita anody 140 kWh; 4-cestná plovoucí deska o délce 150 cm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Oddíl A.1.1.04 Skladby – P – Skladby podlah – O05 Keramická dlažba 3 – položka 124. Montáž soklíků rovných – jaká je požadovaná výška soklu? V ASŘ ve Specifikaci povrchových úprav je uvedeno pouze: Sokl - originál soklová dlaždice pro vybranou dlažbu, nebo pásek o výšce stávajícího soklu, řezaný z dlažby. Pohledová hrana musí být původní (neřezaná).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Výška a zpracování soklu musí korespondovat s výškou stávajícího soklu, který je řešen stejným způsobem. Přílohou tohoto vysvětlení ZD je fotografie stávajícího soklu pro lepší představu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Oddíl A.1.5 Technologická zařízení – A1.5.01 Chladicí a potravinářské zařízení – A.1.5.1.01 Chladicí a potravinářské zařízení – A.1.5.01 MB dvojbox, A.1.1.1.02 – CHB1, A.1.5.1.1.03 – CHB2, a A.1.5.1.1.04 CHB Kafilérie – položky 806 až 816. Existuje detailnější specifikace než 492-Příloha č.4_Projektová dokumentace II. Část – D.2. – Technologické chlazení – dokument 0325_D.2 ?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vlivem administrativního pochybení v dokumentaci nebyla uvedena textová část technologického chlazení. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená dokumentace, ve které je textová část doplněna.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 1. 10. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze