

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 13. října 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Školní sklad FLD a trafostanice – II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

SO-01-08 omítky vnější - fasáda: dle přílohy č. 6 – Popis vybraných prvků stavby k předložení katalogových listů a vzorků – skladba F1 fasádní sokl: nad terénem i pod bude zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 220mm a nad terénem bude dle dodatečných informací č. 1 silikonová omítka tl. 2mm. V soupisu prací jsme nenalezli položky pro zateplení soklu a pro jeho omítku je použita položka č. 10: omítka tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná. Žádáme zadavatele o doplnění potřebných položek a upravení stávajících.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Přílohou tohoto vysvětlení je upravený výkaz výměr, ve kterém byla doplněna tepelná izolace - extrudovaný polystyren a opravena pol. č. 10 omítka soklu. Účastník je pro účely zpracování nabídkové ceny a ocenění jednotlivých položek povinen použít výhradně tento nový upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Jak budou kotveny dělicí příčky do stěn, podlah a stropů? Žádáme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Kotvení dělicích příček do podlahy a stropů a propojení dílů navzájem by mělo být provedeno montážními šroubovými spoji pro případné úpravy dispozice příček. Detaily vlastního provedení kotvení jsou součástí dílenské dokumentace, která musí být předložena dodavatelem k odsouhlasení objednateli, technickému a autorskému dozoru (projektantovi stavby).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V soupisu prací jsme nenalezli položky pro výrobek 21/Z – textilní vnitřní čistící vstupní rohož 900x1200mm. Žádáme o doplnění potřebných položek do soupisu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Položka 21/Z je obsažena ve výkazu výměr viz: 2020-076-01-06-SO-01-06 Podlaha; PSV - Práce a dodávka PSV; 767 Konstrukce zámečnické; pol. 18 až 19.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

SO-03-13 provizorní příjezdová komunikace: dle tabulky úprav povrchů – skladba VP3 bude kryt tvořen pojízdnou hutněnou vrstvou recyklátu – frézanky v tl. 120mm. Pro tuto vrstvu jsme nenalezli žádné položky. Žádáme zadavatele o jejich doplnění do soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Přílohou tohoto vysvětlení je upravený výkaz výměr, ve kterém byla zapracována skladba VP3 - (frézanka - asfaltový recyklát).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel v ZD v bodu 8.3c), písm. ii) uvádí, že je potřebné doložit autorizaci v oboru technologická zařízení staveb. Je možné danou autorizaci nahradit autorizací technika prostředí staveb - technická zařízení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Ne, tuto autorizaci není možné nahradit. Zadavatel trvá na uvedeném požadavku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

V rozpočtu části 2020-076-02-02 – SO02 – Trafostanice je obsažena položka č. 1, která má text „Stavební část - platné pro pozice 1 až 21“. rozumíme tomu správně, že položky 2 – 21 nemají být vyplněny a budou tedy s nulovou celkovou cenou a zmíněná položka č. 1 bude obsahovat všechny práce specifikované v položkách 2 – 21?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Položku 1 účastník nebude nevyplňovat, naopak vyplní položky 2-22. Analogicky bude účastník postupovat pro následující položky: Položku 23 nevyplňovat, vyplnit položky 24-36. Položku 42 nevyplňovat, vyplnit položky 43-45.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 27. 10. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze