



LEGENDA:

- SVISLÁ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- SVISLÁ KONSTRUKCE VYŠŠÍHO PODLAŽÍ, PŘILÉHAJÍCÍ K HORNÍMU LÍCI STROPNÍ DESKY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- DOLNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- HORNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- PROSTUP SVISLOU KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
  - vv – VÝŠKA [mm], k.kóta – VÝŠKOVÁ KÓTA [m]
  - DH – DOLNÍ HRANA, HH – HORNÍ HRANA, OSA – OSA PROSTUPU
- OTVOR VE SVISLÉ KONSTRUKCI PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
  - vv – VÝŠKA [mm], k.kóta – VÝŠKOVÁ KÓTA [m]
  - DH – DOLNÍ HRANA, HH – HORNÍ HRANA, OSA – OSA PROSTUPU
- OTVOR VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI
- XXX KÓTA KONSTRUKCE VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU
- ŘEZ NEBO SKLOPENÝ ŘEZ
- DXX KÓTA KONSTRUKCE VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

POZNÁMKY:
- PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- VEŠKERÉ JINÉ NEŽ V TOMTO VÝKRESE VYZNAČENÉ PROSTUPY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- OTVORY DO Ø150 MOHOU BÝT DODATEČNĚ VRTANY, PŘESNÁ POLOHA AŽ PO KONZULTACI SE STATIKEM
- POVRCH BETONU HORNÍ HRANY STROPNÍ DESKY – UROVNANÝ – NEHLAZENÝ
- OSAZENÍ PRŮCHODEK ELEKTRO A EPS PROVADĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PROJEKTŮ
- PŘED BETONÁŽÍ JE TŘEBA OSADIT VEŠKERÉ TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO VČETNĚ KRABIC PRO VYPÍNAČE, ZÁSUVKY APOD.
- DODATEČNÉ PROVEDENÉ DRÁŽKY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH NEMOHOU BÝT PROVEDENY, NEMÁ-LI TÍM DOJÍT K PORUŠENÍ STATICKÉ FUNKCE KONSTRUKCE NEBO ZÁVAŽNÉMU SNÍŽENÍ JEJÍ ÚNOSNOSTI.
- DODATEČNÉ KOTVENÍ DO BETONU JE MOŽNÉ V MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 100 mm OD HRANY BETONU A JE ZAKÁZÁNO JAKÝCHKOLIV PORUŠENÍ VÝZTUŽE.
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY ZAOSTŘ VLOŽENÍM TRIGLAMELÍNKOVÝCH LIŠT 15x15mm
- VEŠKERÉ ZÝTKNÉ ZÁKOPY JE NUTNÉ ŘÁDNĚ ZHUTNIT, T.J. POSTUPNÝM ULOŽENÍM GEOLOGEM SCHVÁLENÉ HUTNITELNÉ ZEMINY.
- PROSTUPY PRO VEDENÍ OKRAZKOU BUDOU UPŘESNĚNY PŘED PROVAĎĚNÍM A ODSOUHLASENY STATIKEM

- MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PODESTOVÉHO LOŽISKA JE 75 kN
- DO SPAR MEZI SOUSEDÍCÍ A SVISLÉ KONSTRUKCE VLOŽIT SYSTÉMOVÉ IZOLAČNÍ DESKY

MATERIÁLY:

BETON OBVODOVÝCH STĚN:
C25/30 XC3, CL 0.2 - Dmax. 22 - S3
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1, ČSN EN 13670

BETON VNITŘNÍCH STĚN:
C25/30 XC1, CL 0.2 - Dmax. 22 - S3
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1, ČSN EN 13670

BETON STROPNÍ DESKY:
C25/30 XC1, CL 0.2 - Dmax. 22 - S3
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1, ČSN EN 13670

ZABUDOVANÉ PRVKY PRO CELÉ PODLAŽÍ:

PRVKY PRO IZOLACI PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU	KUSŮ
PODESTOVÁ LOŽISKA	8

ZMĚNA - SRPEN 2017

±0,000=288,57

INTERSTAT
INTERSTAT s.r.o., Zelená 9, Praha 1
interstat@interstat.cz, www.interstat.cz

MÍSTO STAVBY	KAMPÍNSKÁ 129, PRAHA 6 - parc. č. 1927/1
OBJEDNATEL	ČZU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE	
PROJEKTANT	Ing. Adam Šteidl, Dr. Ing. K. Pelantka
VYPRACOVAL	Ing. Adam Šteidl
ČÍSLO ZAKÁZKY	16/11-ST
STUPEŇ	DVZ / DPS
VELIKOST FORMÁTU	A0
DATUM	SRPEN 2017
MĚŘÍTKO	1:200
Č. KOPIE / ČÁST	PROFESE (E: PŘÍLOHY)

NÁZEV AKCE
CZU - FLD HIGH-TECH PAVILON
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ
VÝKRES TVARU

D.1.2 ST -1_1

DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ SOUHLASU AUTORA A JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM

CZ-15