





LEGENDA:

- SVISLÁ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- SVISLÁ KONSTRUKCE VYŠŠÍHO PODLAŽÍ, PŘILÉHAJÍCÍ K HORNÍMU LÍCI STROPNÍ DESKY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- DOLNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- HORNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- PROSTUP SVISLOU KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- 500 / vvv HH=k.kkk — vvv – VÝŠKA [mm], k.kkk – VÝŠKOVÁ KÓTA [m]; DH – DOLNÍ HRANA, HH – HORNÍ HRANA, OSA – OSA PROSTUPU
- OTVOR VE SVISLÉ KONSTRUKCI PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- 500 / vvv DH=k.kkk — vvv – VÝŠKA [mm], k.kkk – VÝŠKOVÁ KÓTA [m]; DH – DOLNÍ HRANA, HH – HORNÍ HRANA, OSA – OSA PROSTUPU
- OTVOR VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI
- XXX KÓTA KONSTRUKCE VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU
- ŘEZ NEBO SKLOPENÝ ŘEZ
- XXX KÓTA KONSTRUKCE VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

DETAIL 1 m 1:10

- SVAŘENEC 2 x UPE180 NAVAŘIT NA OCELOVÉ PLOTNY ZABUDOVANÉ DO BEDNĚNÍ NA PLOTNY NAVAŘIT 2 TRNY ø16 Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE PRO JEJICH KOTVENÍ



POZNÁMKY:

- PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- VEŠKERÉ JINÉ NEŽ V TOMTO VÝKRESE VYZNAČENÉ PROSTUPY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- OTVORY DO ø150 MOHOU BÝT DODATEČNĚ VRTÁNY, PŘESNÁ POLOHA AŽ PO KONZULTACI SE STATIKEM
- POVRCH BETONU HORNÍ HRANY STROPNÍ DESKY – UROVNANÝ – NEHLAZENÝ
- OSAZENÍ PRŮCHODEK ELEKTRO A EPS PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PROJEKTŮ
- PŘED BETONÁŽÍ JE TŘEBA OSADIT VEŠKERÉ TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO VČETNĚ KRABIC PRO VYPÍNAČE, ZÁSUVKY APOD.
- DODATEČNĚ PROVEDENÉ DRÁŽKY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH NEMOHOU BÝT PROVEDENY. NENÍ POVOLENO NARUŠENÍ NEBO ZESLABENÍ KRYCÍ VRSTVY BETONU DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 1992–1–1 ČL. 4.4.1.2 ODST. (7) NELZE UČINIT ŽÁDNÉ OPATŘENÍ PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK NORMY.
- DODATEČNÉ KOTVENÍ DO BETONU JE MOŽNÉ V MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 100 mm OD HRANY BETONU A JE ZAKÁZÁNO JAKÉKOLIV PORUŠENÍ VÝZTUŽE
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÝCH LIŠT 15x15mm
- VEŠKERÉ ZPĚTNÉ ZÁSYPY JE NUTNÉ ŘÁDNĚ ZHUTNIT, T.J. POSTUPNÝM ULOŽENÍM GEOLOGEM SCHVÁLENÉ HUTNITELNÉ ZEMINY.
- PROSTUPY PRO VEDENÍ CHLAZENÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘED PROVÁDĚNÍM A ODSOUHLASENY STATIKEM
- JE ZAKÁZÁNO VRTAT DO TRÁMU TRÁMOVÉHO STROPU V ÚSEKU OD SPODNÍHO LÍCE TRÁMU PO 150 mm NAD TENTO SPODNÍ LÍC

- MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PODESTOVÉHO LOŽISKA JE 75 kN
- DO SPÁR MEZI SCHODIŠTĚ A SVISLÉ KONSTRUKCE VLOŽIT SYSTÉMOVÉ IZOLAČNÍ DESKY
- PŘED VÝROBOU JE TŘEBA PROVÉZT KONTROLU ROZMĚRŮ S VYBRANÝM DODAVATELEM MOBILNÍ STĚNY

MATERIÁLY:

C25/30 XC1, CL 0.2 - Dmax. 22 - S3

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1, ČSN EN 13670

OCEL S235

ZABUDOVANÉ PRVKY PRO CELÉ PODLAŽÍ:

PRVKY PRO IZOLACI PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU	KUSŮ
PODESTOVÁ LOŽISKA	8
KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ MOBILNÍ PŘÍČKY	[m]
UPE 100	70
UPE 180	11

ZMĚNA - SRPEN 2017

±0,000=288,57

INTERSTAT statická kancelář — INTERSTAT s.r.o., Zlatnická 6, Praha 1, interstat@interstat.cz, www.interstat.cz	MÍSTO STAVBY: KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6 parc. č.1627/1		
	OBJEDNATEL: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6		
	ŠÉFPROJEKTANT: Ing. V. Čapka	PROJEKTANT: Dr. Ing. K. Peleška	VYPRACOVAL: Ing. Adam Šteidl
NÁZEV AKCE: CZU - FLD HIGH-TECH PAVILON DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY	16/11-07
		STUPEŇ	DVZ / DPS
		POČET FORMÁTŮ	16/A4
		DATUM	srpen 2017
		MĚŘÍTKO	1:50
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ VÝKRES TVARU	Č. KOPIE	ČÁST: D.1.2	PROFESE: ST — Č. PŘÍLOHY: 01_1

CZ01S___

DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ VĚDOMÍ FIRMY INTERSTAT s.r.o., interstat@interstat.cz