

Legenda zařizovacích předmětů :

SK...sprchový kout – sprchový žlab s nerez krytem a podpěrami
U...umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha
Um...umyvátko – výška připojení 580 mm čistá podlaha
WC...klozet závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha
WCI...klozet kvalidní závěsný – výška připojení 220 mm čistá podlaha
P...odpadní pouzdr zrcadlová s nástavcem nerezem – výška připojení 400 mm čistá podlaha
N...nerez výlevka nástěnná – výška připojení dle typu
VL1...dřez výlevka – výška připojení 170 mm čistá podlaha
dřez – výška připojení 400 mm čistá podlaha (dřez, sifon a baterie není součástí dodávky ZT)

- splaškové kanalizace
- stoupací potrubí splaškové kanalizace

Poznámka :

Stoupací potrubí splaškové a dešťové kanalizace bude provedeno z trubek
z tvarovek hrdlových PP s vysoce protihlukovými vlastnostmi (21 dB/4 l/min).
Dešťové odpadní potrubí bude prol nosení opatřeno izolačními návleky tl. 5 mm.
Potrubí bude upevněno objímkami se pružné izolačními elementy.
Na odpadních potrubích splaškové i dešťové kanalizace budou v přízemí osazeny čistící tvarovky pod revizními dvířky
Připojovací potrubí bude provedeno z trubek z tvarovek hrdlových PP–HT.
Připojovací potrubí bude opatřeno izolačními návleky tl. 5 mm.
V místě prostupu stěn konstr. bude potrubí chráněno izolací Armforg–Accoluxe tl.20 mm.
Připojení zařizovacích předmětů bude vedeno převážně v drážkách ve zdech
v minimálním spádu 3%, nebo bude vedeno volně při stěně v instalační příčce.
Zařizovací předměty budou navrženy ve standardu (dle požadavků investora) a budou osazeny
výrobcovými uzávěrkami.
Stoupačky spl. kanalizace jsou ukončeny 0,5 m nad úrovní střechy ventilační hlavicí.
Svodné splaškové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PVC–KG s min. spádem 2%.
Svodné dešťové potrubí bude provedeno z trub hrdlových PVC–KG s min. spádem 1%.
Prostupy přípojeckého potrubí kanalizace do ZK 70 bitcobetonovou konstrukcí
se budou řešit.

±0,000=288,57

ZMĚNA SRPEN 2017

Ing. Zdeněk Zimmer K. Rozálkám 75/3, 160 00 Praha 6 - Suchdol č. oprávnění o autorizaci: 0008799	MÍSTO STAVBY : Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol , parc.č. 1822/1 OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ,KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6 ŠÉFPROJEKTANT : PROJEKTANT : VYPRACOVAL : Ing. V. Čapka Ing. Z. Zimmer Ing. Z. Zimmer

NÁZEV AKCE	
HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ PAVILON FLD SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07	
ČÍSLO ZAKÁZKY	0116
STUPEŇ	DVZ/DPS
POČET FORMÁTŮ	12 A4
DATUM	srpen 2017
MĚŘÍTKO	1:50
PŮDORYS 1.PP KANALIZACE	Č. KOPIE: ČÁST: D.1.4.1. PROFESE: ZT1 Č. PŘÍLOHY: 4