


POVRCH ÚZEMÍ	SO 04 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA VODY		
VZDÁLENOST ŠACHET	CHODNÍK		
	28,70m		


MĚŘÍTKO 1:200/100



PROFIL: MATERIÁL: DÉLKA (m)	50/4,6	PE HD	SDR 11	28,70
SKLON [%] : DÉLKA (m)	2,3			28,70
ULOŽENÍ POTRUBÍ	PISKOVÉ LOŽE S OBSYPEM			

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí a šachet.

## VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE HD 50/4,5 SDR 11



## VODOMĚRNÁ SESTAVA



- KK40
- FILTR DN40
- R 40/32
- VODOMĚR 6,0 m<sup>3</sup>/hod
- R40/32
- KKV40
- ZV40
- VK15

±0,000=288,57

Ing. Zdeněk Zimmer K Roztokum 76/3, 165 00 Praha 6 - Suchbátol č. osvědčení o autorizaci: 0008799		MÍSTO STAVBY : Kamýcká 129, Praha 6 - Suchbátol , parc. č. 1627/1	
ŠÉF-PROJEKTANT		PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. V. Čapka		Ing. Z. Zimmer	Ing. Z. Zimmer
NÁZEV AKCE		ČÍSLO ZAKÁZKY	
HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ		STUPĚŇ	
PAVILON FLD SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07		POČET FORMÁTŮ	
SO 04 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA VODY		DATUM	
PODÉLNÝ PROFIL		MĚŘÍTKO	
		Č. KOPIE	
		ČÁST	
		PROFESE	
		Č. PŘÍLOHY	
		D.1.4.1.	
		ZTI	
		11	