


## Legenda zařizovacích předmětů :

SK...sprchový kout - výška přípojek 1250 mm čistá podlaha
U...umyvadlo - výška přípojek 580 mm čistá podlaha
Um...umývátko - výška přípojek 630 mm čistá podlaha
WC...klozet stojový - výška přípojek 1100 mm čistá podlaha
WCI...klozet invalidní závěsný - výška přípojek 1100 mm čistá podlaha
P...stojánkový pisoár ovládaný z ručního senzorem - výška přípojek 355 mm čistá podlaha
VL...nerez výlevka nástěnná - výška přípojek dle typu
VL1...dtto. výlevka - výška přípojek 1100 mm čistá podlaha
dřez - výška přípojek 400 mm čistá podlaha (dřez, sifon a baterie není součástí dodávky ZT)

stoupací potrubí
kulový uzávěr
potrubní oddělovač BA

## Legenda

- pozitivní voda-oc. potrubí pozinkované
- studená voda- celoplastové potrubí (S 4/32R 9/PN 22)
- teplá voda-celoplastové potrubí (S 4/32R 9/PN 22)
- cirkulace-celoplastové potrubí (S 4/32R 9/PN 22)

## Poznámka :

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu budou provedeny z polypropylenu.
Pro upevnění trubek budou použity trubní objímky s elementy pružné izolace, např. systém HILTI.
Případnost potrubí bude vedena vždy instalačními předstěnami, drážkami ve zdi nad podlahou, nebo v konstrukci podlahy.
Potrubí je zkoušeno zkušebnímu tlaku 0,6 MPa/30 min.
Případnost potrubí je chráněno izolačními rúrkami na bázi polyetylenu tl. 9 mm.
Ležiště rozvody ZV, TV a cirkulace v 1.PP budou vedeny v podlaze.
Ležiště rozvody TV a cirkulace v 1.PP a stoupací potrubí TV a cirkulace budou tepelně izolovány dle vyhlášky č. 193/2007.
Rozvody SV budou tepelně izolovány dle ČSN 75 5455.
Rozvod pitné vody a rozvod vody pro závlahy bude od rozvodu pitné vody oddělen potrubním oddělovačem BA.
Prostupy ZV, TV a cirkulace a hlavního rozvodu železobetonovou konstrukcí do laboratoří se budou řešit.

±0,000=288,57

**ZMĚNA SRPEN 2017**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ing. Zdeněk Zimmer<br>K. Svobodami 1425, 193 00 Praha 6 - Suchdol<br>č. osvědčení o autorizaci: 0008799 | MÍSTO STAVBY : Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol , parc.č. 1627/1 | | |
| | OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ,KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6 | | |
| | ŠÉFPROJEKTANT | PROJEKTANT | VYPRACOVAL |
| | Ing. V. Čapka | Ing. Z. Zimmer | Ing. Z. Zimmer |
| NÁZEV AKCE<br>**HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ PAVILON FLD SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07** | | | ČÍSLO ZAKÁZKY 0116 |
| | | | STUPEŇ DVZDPS |
| | | | POČET FORMÁTŮ 12A4 |
| | | | DATUM srpen 2017 |
| | | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| **PŮDORYS 1.NP VODOVOD** | | | Č. KOPIE ČÁST PROFESE Č.PŘÍLOHY<br>D.1.4.1. ZTI 10 |