LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	UČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	POVRCH PODLAHA	POVRCH STĚNY		POVRCH STROP		S.V. [M]
	PROSTOR PRO NAVŠTĚVNÍKY							
101	FOYER	299,5	KAMENNÁ DL.	P2.1	SKLO, OBKL., BS	M5.1/5.2	PNUTÝ PODHL.	C2.1 2,66
102	ODEVNÝ KOUTEK	40,2	KAMENNÁ DL.	P2.1	SKLO, OBKL., BET	M5.1	PNUTÝ PODHL.	C2.1 2,66
103	WC ZTP, PŘEBALOVACÍ PULT	5,1	KAMENNÁ DL.	P2.5	VF KERAM. OBKL.	M2.1	SDK PODHLED	C1.1,M4.3 2,66
104	SCHODIŠTĚ 1	12,0	KAMENNÁ DL.	P2.6	LAŤ. BETON	M5.1	BETON	M5.1
105	LOBBY	103,7	KAMENNÁ DL.	P2,3,6,4	SKLO, OBKL., BS	M2.4/5.2	SDK, PNUT. PODHL.	C1.1/C2.1 2,8-3,05
106	HLEDIŠTĚ (316 MÍST)	388,3	KOBEREC	P7.1	OMÍTKA OBKL.	M1.2	AKU PODHLED	C3.1 6,3-6,45
	PROSTOR PRO UČINKUJÍCÍ							
107	JEVIŠTĚ	154,8	PRKNA		ŠTUK. KANELUR.	M5.3	AKU PODHLED	C3.1 5,1-6,15
108	NÁSTUPNÍ PROSTOR JEVIŠTĚ	22,6	POVLAK KAUČUK	P1.8/1.9	OMÍTKA BETON	M1.2/5.1	SDK PODHLED	C1.4 2,6
109	CHODBA (CHÚC)	14,1	TERACOVÁ DL.	P3.1	OMÍTKA	M1.2/1.4	SDK PODHLED	C1.4 2,66
110	SCHODIŠTĚ 2 (CHÚC)	9,0	TERACOVÁ DL.	P3.3	OM. LAŤ. BETON	M1.4/5.1	BETON	M4.2
111a	WC PŘEDSÍŇ	1,5	TERACOVÁ DL.	P3.1	KERAM. OBKL.	M2.3	SDK PODHLED	C1.1 2,66
111b	WC	1,4	TERACOVÁ DL.	P3.2	KERAM. OBKL.	M2.3	SDK PODHLED	C1.1 2,66
	KOMPLEMENTÁRNÍ PROSTORY							
112	SKLAD	12,5	TERACOVÁ DL.	P3.2	OMÍTKA	M1.1	SDK PODHLED	C1.1 2,66
113	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,1	TERACOVÁ DL.	P3.1	KERAM. OBKL.	M2.3	SDK PODHLED	C1.1 2,66
114	CHODBA	23,7	POVLAK KAUČUK	P1.7	OMÍTKA	M1.2	SDK PODHLED	C1.1 2,6
115	STUDUNÍ REFERENT	29,6	POVLAK KAUČUK	P1.7/6.10	OMÍTKA	M1.2	SDK PODHLED	C1.4 2,6
116	CATERING PŘÍPRAVNA	24,0	STĚRKA	P5.1	KERAM. OBKL.	M2.2	BETON	M1.2/4.3 2,7-3,1
117	SCHODIŠTĚ 3 (CHÚC)	24,3	KAM. DL. POVOZNÍ	M3.1	OMÍTKA	M1.2	OMÍTKA	M1.2
	VÝTAHY							
V1	OSOBNÍ VÝTAH S PŘEPRAVOU ZTP OSOB		GUMA		SKLO OBKLAD		DESKOV. PODHL.	2,12
V2	OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH		GUMA		HPL OBKLAD		DESKOV. PODHL.	2,12
	VSTUPY							
A	HLAVNÍ VSTUP (NAVŠTĚVNÍCI, UČINKUJÍCÍ)		POROROŠT					
B	ÚNIKOVÝ VÝCHOD, TECH. OBSLUHA		BETON KARTÁČ	M5.4	BETON POHL.	M4.2		
C	ÚNIKOVÝ VÝCHOD		BETON KARTÁČ	M5.4	BETON POHL.	M4.2		
	MULTIMEDIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ							
M1	VELKOFORMÁTOVÝ DISPLAY (PRO INTERIÉR)							
	INSTALAČNÍ ŠACHTY A KANÁLY							
IS1	SVISLÁ ŠACHTA ONO= -3,750, STROP= +6,530	2,3	BETON	P6.7	BETON		BETON	10,28
IS2	SVISLÁ ŠACHTA ONO= -3,750, STROP= +6,530	3,0	BETON	P6.7	BETON		BETON	10,28
IS3	SVISLÁ ŠACHTA ONO= -3,750, STROP= +6,530	1,1	BETON	P6.13	BETON, CIHLA		BETON	10,28
IS4	SVISLÁ ŠACHTA	1,5			BETON, CIHLA			
IS5	SVISLÁ ŠACHTA	1,2			BETON, CIHLA			
IS6	SVISLÁ ŠACHTA	0,8			BETON, CIHLA			

- **!!! POZOR !!!** KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY VČETNĚ OMÍTEK A FINÁLNÍCH POVRCHŮ - VIZ ČÁST D.1.2.1.200 SKLADBY POVRCHY KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED ZADÁVÁNÍM PRVKŮ PSV DO VÝROBY NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ. VÝKRESY DETAILŮ NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.
- **PŘI ZAJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ PŘÍPADNĚ MEZI ČÁSTMI PROFESNÍMI A STAVEBNÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA (GP) PŘÍPADNĚ INVESTORA.**
- VEŠKERÉ ZMĚNY VYŽÁDANÉ TECHNOLOGIÍ PROVÁDĚNÍ NEBO VÝROBY, MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S GP.
- V PD JSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRÁŽKY PRŮŽEZU ±50 mm, MENŠÍ PROSTUPY BUDOU VRTÁNY NA STAVBĚ V KOORDINACI S PROJEKTY PROFESÍ A PSV.
- PROVEDENÍ PROSTUPŮ ZDHLEDNÍT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ.
- TĚSNOST HYDROIZOLACE V PROSTUPECH TZB BUDE ZAJIŠTĚNA STANDARDNÍ **HYDROIZOLAČNÍ MANŽETOU**.
- TĚSNOST HYDROIZOLACE V MÍSTECH KOTVENÍ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDE ZAJIŠTĚNA **HYDROIZOLAČNÍ PŘEPÁŽKOU**, PROVÁDĚNOU LOKÁLNĚ DLE POTŘEBY A V KOORDINACI S PSV. KOTVENÍ PŘES HYDROIZOLAČNÍ PŘEPÁŽKU BUDE PROVEDENOU CHEMICKOU KOTVOU.
- BETONOVÉ MAZANINY **V PODLAHÁCH** BUDOU DILATOVÁNY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZVOLENÉHO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ A MUSÍ BÝT ODDĚLENY OD NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
- PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ DLE "TP" VÝROBCE ZDIVA
- BETONOVÉ MAZANINY **VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ** BUDOU DILATOVANÉ VE ČTVERCÍCH **max 3x3 m** A MUSÍ BÝT ODDĚLENY OD NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.

- KABELOVÉ CHRÁNIČKY PROCHÁZEJÍCÍ ZB KONSTRUKCEMI BUDOU OSAZENY PŘI JEJICH BETONÁŽI.
- **VIDITELNÉ** PROSTUPY POTRUBÍ (ZT, ÚT, VZT) STĚNAMI A PODLAHOU BUDOU **LEMOVÁNY ROZETAMI.**
- NAVRŽENÉ DIMENZE OCELOVÝCH PROFILŮ A SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ OVĚŘÍ DODAVATEL STATICKÝM VÝPOČTEM, PREFEROVÁNA BUDE SUBTILNOST VŠECH PRVKŮ.
- VEŠKERÝ **KOTVENÍ MATERIÁL BUDE OSAZOVÁN min 70mm OD HRAN** KONSTRUKCÍ.
- POUŽÍVÁN BUDE VÝHRADNĚ SPOJOVACÍ MATERIÁL Z **NEKORODUJÍCÍCH SLITIN** PŘÍPADNĚ S **PROTIKOROZNÍ PU.**
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY BUDOU OPATŘENY **PROTIKOROZNÍ PU**, ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM - POKUD NENÍ V PD STANOVENO JINAK
- NAPOJENÍ PŘÍČKOVEK NA NOSNÉ ZDI A MEZI SEBOU NAVAZJEM V PŘÍPADĚ ODLIŠNÝCH MATERIÁLŮ (KERAMIKA-PLYNOSILIKÁT) BUDE PROVEDENO NA PŘEDEM ZADÍNĚ NEBO DODATEČNĚ PŘIPEVNĚNÉ KOTEVNÍ PÁSKY.
- EXTERIÉROVÉ ROHY OMÍTANÝCH STĚN BUDOU OPATŘENY PODOMÍTKOVÝMI **OCELOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI**. NA ROZHRANÍCH ODLIŠNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU OMÍTKY VYZTUŽENY SKELNOU ARMOVACÍ SÍŤKOU.
- DEFINITIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA POHLEDOVÝCH MONOLITICKÝCH ZB KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA PROJEKTANTEM PO ODBEDNĚNÍ. POKUD NENÍ PŘEDEPSÁNO JINAK, TAK **BETONY NEBUDOU STĚRKOVÁNY** POKUD BUDE POVRCH POHLEDOVÉ KVALITNÍ - ROZHODNE ARCHITEKT ZA ÚČASTI INVESTORA.
- POVRCH SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ BUDE PŘED PROVEDENÍM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VYTMELEN A PŘEBROUŠEN DLE POŽADOVANÉHO STANDARDU.
- ODSTÍNY A POVRCHY VEŠKERÝCH PU PODLAH **ODSOUHLASÍ** PROJEKTANT V RÁMCI AD **NA REÁLNÝCH FYZICKÝCH VZORCÍCH.**
- SPÁROŘEZ OBKLADŮ POVLAKOVÝCH PODLAH BUDE UPŘESNĚN GP V RÁMCI AD
- ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ KOVOVÝCH OBKLADOVÝCH LIŠT.
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU KLADENÉ NA STŘIH (PRŮBĚŽNÁ SPÁRA), SPÁRY OBKLADŮ MUSÍ NA SEBE NAVAZOVAT VE VŠECH ROVINÁCH OBKLADU.

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A VODOVODNÍ BATERIE BUDOU OSAZOVÁNY **NA PŘEDPOKLÁDANOU SPÁRU OBKLADU NEBO STŘED OBKLADAČKY.**
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZOVÁNA **NA STŘED PARAPETŮ OKENNÍCH OTVORŮ, NIK APOD.**, NENÍLI V PD STANOVENO JINAK.
- **NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU VÝKRESY DETAILŮ V ČÁSTI D.1.2.1.400 DETAILY, D.1.2.1.300 VÝPISY PRVKŮ A D.1.2.1.200 SKLADBY KONSTRUKCÍ.**

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- stávající nosná železobetonová konstrukce
- stávající keramické výplňové zdivo (cihla plná, cihla dutinová- předpoklad)
- stávající zdivo ze škvárobetonových tvárnic (předpoklad)
- stávající zděné příčky

NOVÉ KONSTRUKCE

- nosná železobetonová konstrukce
- výplňové zdivo z broušeného akustického cihelného bloku 30 AKU, P+D (300x247x249), P15 na tenkovrstvou maltu
- dozdívka - cihelné bloky nebo plné pálené cihly, MVC
- příčka z broušeného cihelného bloku po tl. stěny 11,5 cm (P+D), P10 na tenkovrstvou maltu.....kótováno 150
  příčka z broušeného cihelného bloku po tl. stěny 8 cm (P+D), P10 na tenkovrstvou maltu.....kótováno 100
- obezdívka z broušeného akustického cihelného bloku 11,5 AKU, P+D (115x497x249), P15 na tenkovrstvou maltu
- obezdívka cihelné nebo bílé pórobetonové bloky na tenkovrstvou maltu
- tepelná izolace
- objektová dilatace
- dveřní křídlo podříznuté 10mm (zajištění přefuku VZT)
- dveřní křídlo podříznuté 15mm (zajištění přefuku VZT)

±0 = 279,90 m. n. m. BpV

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s.r.o. Příchovská 2, 602 00 Brno 842219508, atelier@drnh.cz
vypracoval:	Ing. arch. Pavel Veselý, Ing. arch. Radovan Smejkal	
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, IČ: 60460709	DRNH
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	stupeň dokumentace: DVZ datum: 10.2017
díl:	D.1.2.1 Architektonicko stavební řešení	formát: 18 x A4 měřítko: 1: 50
obsah:	**PŮDORYS 1. NP**	číslo výkresu: **D.1.2.1.105**