

LEGENDA ZNAČEK:

poznámky:

- při provádění musí být montážní činnost koordinována s projekty ostatních profesí
- při provádění je nutno respektovat projekt požární bezpečnostního řešení stavby
- veškeré postupy požárního dělicího konstrukcí budou uvažovány s požadovanou požární odolností
- rozvody budou vedeny v kabelových žlábkách, lištách nebo v chránicích v příčkách nad podhledem či ve zvoněné podlaže
- montáž všech koncových prvků je podmíněna souhlasem investora, to znamená, že dodavatel je povinen předložit vzorky jednotlivých prvků ke schválení
- přesné pozice všech koncových prvků budou provedeny dle aktuálního řešení koordinace koncových prvků
- hlavní kabelové trasy musí být instalovány dle aktuálního koordinčního výkresu

veškeré odchylky (řešení, technologie, materiály) od této PD budou předem konzultovány a odsouhlaseny zástupcem investora (TĐ).