




CHLAZENÍ  
200–OKRUH CHLAZENÉ VODY  
210–FANCOILY +VZT STARÁ BUDOVA SUTERÉN  
220–FANCOILY + VZT STARÁ BUDOVA 1NP–4NP  
230–FANCOILY PŘÍSTAVBA

TOPENÍ  
500–KOTLOVÝ OKRUH  
510–FANCOILY+VZT STARÁ BUDOVA SUTERÉN  
520–FANCOILY+VZT STARÁ BUDOVA 1NP–4NP  
530–FANCOILY PŘÍSTAVBA 1PP–3NP  
540–OTOPNÁ TĚLESA  
550–TUV



01–PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 2x200kW




LEGENDA ČAR:

- UT PŘÍVOD
- UT ZPÁTEČKA
- KLIMATIZACE PŘÍVOD
- KLIMATIZACE ZPÁTEČKA

LEGENDA

- OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ
- PRUŽNÝ KOMPENZÁTOR
- KULOVÝ KOHOUT
- VYVAŽOVACÍ VENTIL STAF
- VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD S MĚŘICÍMI VSUVKAMI
- TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL
- TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
- UZAVÍRACÍ ARMATURA NOVÁ
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- FILTR
- AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ ARMATURA
- VYPOUŠTĚČÍ ARMATURA
- POJISTNÝ VENTIL
- TEPLOMĚR
- MANOMETR

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PŘÍSTAVBY: SPOLEČNOST GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.				
OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA – SUCHDOL		<div>ZHOTOVITEL:</div> <div></div> <div>Jana Želivského 8 130 00 Praha 3 tel/fax 222 580 933 www.livi.cz</div>		
MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA – SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649				
NÁZEV STAVBY : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD				
ŠÉFPROJEKTANT: Ing. arch. Vít Svoboda				
PROJEKTANT: Ing. Pavel Černoch				
VYPRACOVAL: Ing. Aleš Veselý				
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118/18087				
STUPĚN PD: DUR+DSP				
POČET FORMÁTŮ: 5xA4		MĚŘÍTKO:		
DATUM: srpen 2018				
VÝKRES :	PROFESE	Č.PARÉ	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
SCHÉMA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ		RTCH	D.1.4.3	07