






Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:


<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b> GENERAL DESIGNER:    ATREA spol. s r.o. Vlastislavova 11b 140 00 Praha 4 e-mail: atrea@atelier-atrea.cz www.atelier-atrea.cz	<b>FAPPZ, ČZU</b> Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátka	<b>INVESTOR:</b> CLIENT: 	<b>AUTORIZACE:</b> AUTHORIZED BY:
	<b>FAPPZ, ČZU</b> Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátka	<b>OBJEDNATEL:</b> PROJECT MANAGER: 	
	<b>Bratři Horákové s.r.o.</b> Mělnická 150, Lužec n. Vlt. 277 06, IČ:45270805		<b>SUBDODAVATEL:</b> SUBCONTRACTOR:
<b>NÁZEV AKCE:</b> TITLE:	<b>REKONSTRUKCE PAVILONU VETERINÁRNÍCH DICIPLIN FAPPZ ČZU</b>	<b>MANAŽER PROJEKTU:</b> PROJECT DIRECTOR: Ing. Filip Hačkajlo	
		<b>ARCHITEKT:</b> ARCHITECT:	
		<b>HLAVNÍ INŽENÝR:</b> CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Lukáš Pechoušek	
		<b>PROJEKTANT:</b> DESIGNER: Tomáš Kloda	
		<b>ZAKÁZKA Č.:</b> CONTRACT NO.: 0325	<b>ODDÍL:</b> PART: 05
<b>STAVEBNÍ OBJEKT:</b> BUILDING PART:	<b>SO01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>	<b>DATUM:</b> DATE: 31.03.2020	
		<b>MĚŘÍTKO:</b> SCALE:	
<b>OBCHODNÍ SOUBOR:</b> PACKAGE:	<b>CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY</b>	<b>STUPĚŇ PD:</b> PROJECT STATUS: DVZ	
		<b>KÓD DOKUMENTACE:</b> CODE: D.2	
<b>OBSAH:</b> CONTENT:	<b>VÝKRESY, SPECIFIKACE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST</b>	<b>ČÍSLO VÝKRESU:</b> DRAWING NUMBER: 0325_05_D.2	<b>REVIZE:</b> REVISION: 00




ŘEZ CHB 108a  
CHB BEZ PODLAHY



ŘEZ CHB 108c, 108f  
ZAPUŠTĚNÁ PODLAHA 77




ŘEZ MB 108a, 108e  
ZAPUŠTĚNÁ PODLAHA 127+20




CHZS-L-1250 <UNJ 2212GK + EVS 271 ED>

230V 1280W 16A <C> – PŘÍVOD <včetně uzemňovacího vodiče> PRO KCHJ MB



CHZS-E-950 <UNE 6213GK + EVS 131 ED>

230V 860W 13A <C> – PŘÍVOD <včetně uzemňovacího vodiče> PRO KCHJ CHB



CHZS-E-1700 <UNT 6222GK + EVS 271 ED>

230V 1613W 16A <C> – PŘÍVOD <včetně uzemňovacího vodiče> PRO KCHJ CHB

