



| LEGENDA MISTNOSTI |                    |             |            |             |                 |            |
|-------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|
| C.M.              | NÁZEV MISTNOSTI    | PLOCHA (m²) | POČET OSOB | PODLAHA     | STĚNY           | STROP      |
| 201               | POSILUJACÍ         | 78,95       | 41         | P15         | S1,S4,S5,S9     | R3,R10,R13 |
| 202               | CHODBA             | 91,71       |            | P15         | S1,S5           | STAV,R12   |
| 203               | SKLAD              | 6,44        |            | P26,P28,P29 | S1,S4,S5        | R1         |
| 204               | SKLAD              | 6,38        |            | P26,P28,P29 | S1,S4,S5        | R1         |
| 205               | CHODBA             | 79,39       |            | P6          | S1,S4,S5        | R4         |
| 206               | CHODBA             | 51,21       |            | P26,P28,P29 | S1,S4,S5        | R1,R8      |
| 207               | SCHODIŠTĚ          | 37,16       |            | P26,P28,P29 | S4,S5           | R1,R14     |
| 208               | VÝTAH              | 5,78        |            |             | S4,S5           | -          |
| 209               | VÝTAH              | 4,30        |            |             | S4,S5           | -          |
| 212               | WC ŽENY+SPRCHA     | 15,31       |            | P7,P8       | S1,S4,S5,S6,S12 | R5,R6      |
| 213               | KANCELÁŘ           | 14,89       | 4          | P21         | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 214               | KANCELÁŘ           | 17,55       | 4          | P21         | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 215               | KANCELÁŘ           | 32,09       | 9          | P10         | S1,S4,S5        | R2         |
| 216               | KANCELÁŘ sekr.     | 15,05       | 2          | P10         | S1,S4,S5        | R2         |
| 217               | KANCELÁŘ           | 16,25       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 218               | KANCELÁŘ           | 16,19       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 219               | KANCELÁŘ           | 16,50       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 220               | KANCELÁŘ           | 16,26       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 221               | KANCELÁŘ           | 16,19       | 4          | P9          | S4,S5,S9        | R2         |
| 222               | KANCELÁŘ           | 15,86       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 223               | KANCELÁŘ           | 15,58       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 224               | CHODBA             | 7,70        |            | P6          | S4,S5           | R1,R8      |
| 224a              | SCHODIŠTĚ          | 15,69       |            | P14,P26,P28 | S5,S4           | R1,R14     |
| 225               | KANCELÁŘ           | 34,55       | 9          | P10         | S4,S5           | R2         |
| 226               | KANCELÁŘ sekr.     | 19,18       | 2          | P10         | S1,S4,S5        | R2         |
| 227               | KANCELÁŘ           | 19,53       | 4          | P9          | S1,S5,S9        | R2         |
| 228               | KANCELÁŘ           | 19,49       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 229               | KANCELÁŘ           | 18,75       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 230               | KANCELÁŘ           | 20,56       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 231               | KANCELÁŘ           | 20,53       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 232a              | KANCELÁŘ           | 17,94       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 232b              | KANCELÁŘ           | 21,58       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 232c              | KANCELÁŘ           | 17,75       | 4          | P9          | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 233               | TREZOROVÁ MISTNOST | 18,88       | 2          | P21         | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 234               | KANCELÁŘ           | 17,13       | 4          | P21         | S1,S4,S5,S9     | R2         |
| 235               | WC MUŽI+SPRCHA     | 14,96       |            | P7,P8       | S1,S4,S5,S6,S12 | R5,R6      |
| 238               | WC BEZBARIÉROVÉ    | 3,50        |            | P7          | S1,S4,S5,S6,S12 | R5         |

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - POŘEBETONOVÉ TVARNICE TL.50,100,150,250 mm objem. hmotnost 500kg/m³
  - POŘEBETONOVÉ TVARNICE TL.300 mm objem. hmotnost 550kg/m³
  - ZDIVO Z CIHEL PLÝNOCH NA MC
  - TEPELNÁ ZOLACE - EPS
  - AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN
  - ODĚRNÁ LIŠTA NA STĚNĚ
  - DILATACE
- Pozn:
- Pozor!!! Rozměry stavebních otvorů, nik a prostupů nutno upravit dle vybraného dodavatele ocelových zábrnní, výrobků a zařízení.
  - Jednotlivé drobné prostory stěn pro rozvody vody, kanalizace, silnoproud, slaboproud, VZT, topení a chlazení budou do betonových, porobetonových a cihelných stěn dodatečně vytvářeny výkresy jiné než v tomto výkresu vyznačené prostory skropem musí být odsouhlaseny statikem. Poloha neokázovaných prostupů je pouze orientační a bude upřesněna dle dutin stropních panelů a v koordinaci s novým stavem a umístěním nových příslušenství.
  - Příslušenství instalovat provést až po rozvedení potrubí. Příslušenství ve stávající části budovy v umyvadle možno zkrátit na 600mm délky, dle zjištěných skutečností na stavbě a pokouhou stávajících prostupů.
  - Prostory pro VZT v blízkosti sociálního zařízení v nových přírůbkách, budou vytvořeny vyměňovacími otvory u stropu v místě vedení potrubí a následně dodatečně a zařízeny.
  - Pozor - při rekonstrukci jednotlivých místností je nutné ochránit stávající dveře, okna a žaluzie!
  - Provedení překladů nové vybraných otvorů ve stěnách: pro otvory a nky šířky do 300 mm: překlady není třeba osazovat alespoň 150 mm na každou stranu pro otvory a nky šířky nad 300 mm: osazení ocelových překladů dle výkresu detailu d01 - viz statická část
  - Pro odkrytí stropních dobetonů a v rámci jejich technické sávk konzultovat se statikem
  - Před provedením otvorů do stávajících stropních dutinových panelů je nutné nejdříve vyšetřit polohy dutin
  - Zakreslené rozměry a polohy svazích otvorů vrtaných do stávajících stropních panelů jsou pouze orientační a jejich provedení se musí řídit následujícími pravidly:  
Pro předepsané PZD panely (čtrnáctá část): maximální rozměr otvoru je 185x600 mm a to jen v ose dutin.  
Vzájemná vzdálenost otvorů v jedné dutině je min. 500 mm. Ve vnitřní třetině rozpětí panelu lze provést v průměrném řezu pouze jeden svazkový prostup. V krajních třetinách pak maximálně dva prostory v příčném řezu.  
Pro nepředepsané dutinové PZD panely (krajní část): maximální rozměr otvoru je 140x400 mm a to jen v ose dutin.  
Pro monolitické dobetonování: při vrtání otvorů nesmí dojít k porušení ocelových rámu výměn.  
Pro jiné rozř panely šířky 300 mm: do jednoho panelu je možné vyvrtat pouze 1 otvor 650 mm.  
Pro větší rozměry otvorů nebo jejich větší počet je nutné konzultovat se statikem.