



SOUSTAVA: 3NPE, AC, 3x400/230V – TN–S
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNICEM, POSPOJOVÁNÍM

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7		MÍSTO STAVBY : KAMÝČKA 129, PRAHA 6 parc. č. 1627/55 OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNÍKOVÁ A DŘEVÁRSKÁ, KAMÝČKA 129, PRAHA 6	
ŠÉFPROJEKTANT Ing. Vladimír Čapka		PROJEKTANT Ing. Košťál	
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE LABORATOŘE 047		VYPRACOVAN Ing. Košťál	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0217
		STUPĚŇ	DVZ / DPS
		POČET FORMÁTŮ	8 A4
		DATUM	únor 2021
STŘECHA, ROZVODY NN		MĚŘÍTKO	1:50
		Č. KOPIE	ČÁST
		PROFESE	Č. PŘÍLOHY
		D.1.4.4	EL 3