DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ
MONTÁŽ NOVÉ SKŘÍNĚ SR601
VYZBROJENÍ:
3F – 160A HLAVNÍ POJISTKY
3F – 80A STÁVAJÍCÍ
3F – 125A STÁVAJÍCÍ
3F – 80A RIS MVN
3F – REZERVA
3F – REZERVA

SIL–01

KABEL 1–AYKY 4x95 V
CHRÁNIČCE KOPOFLEX ø90
ULOŽENÉ DO VÝKOPU
DÉLKA 269 M

HDPE CHRÁNIČKA ULOŽENÁ
VE VÝKOPU
DÉLKA 326 M

HDPE CHRÁNIČKA ULOŽENÁ
VE VÝKOPU

VENKOVNÍ METEOSTANICE

SLA–01

DATOVÝ ROZVADĚČ
IP54, 22 RU, 600x600 MM

HDPE CHRÁNIČKA VYVEDENA S
POLOMĚREM OHYBU MIN. 0,4 M,
VYVEDENO MIN. 0,5 M NAD POVRCH
HDPE BUDE PO PROVEDENÍ TLAKOVÉ
ZKOUŠKY HERMETICKY UZAVŘENA

MONTÁŽ NOVÉ SKŘÍNĚ SR601
VYZBROJENÍ:
3F – 80A HLAVNÍ POJISTKY
3F – 16A RACK + IT
3F – 16A MVN
3F – 32A ČERPACÍ STANICE
3F – REZERVA
3F – REZERVA

SIL–02

SLA–02

KONTEJNER 2x6 M ZÁVLAHOVÝCH ČERPADEL
(PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ, NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÉ PD)

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA PŘÍVODŮ SIL A SLA
K ODBĚRNÝM ZAŘÍZENÍM; PŘÍVODY BUDOU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚCHTO ZAŘÍZENÍ
ROZVODY BUDOU VEDENY VE DVOU
CHRÁNIČKÁCH (1x SIL + 1x SLA) DN63

DATOVÝ ROZVADĚČ
IP54, 22 RU, 600x600 MM

HDPE CHRÁNIČKA VYVEDENA S
POLOMĚREM OHYBU MIN. 0,4 M,
VYVEDENO MIN. 0,5 M NAD POVRCH
HDPE BUDE PO PROVEDENÍ TLAKOVÉ
ZKOUŠKY HERMETICKY UZAVŘENA

PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, BUDE SOUČÁSTÍ
DODÁVKY ODBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ

507/9
507/10
504/3
640/3
640/4
636/1
751
V Lihovaru
č.p. 52
67/1
bez čp
67/2

LEGENDA

- DOTČENÉ ÚZEMÍ STAVBOU
- SIL–01 NAVRŽENÝ PILÍŘ ELEKTRO
- KOMUNIKACE Z MZK (PD "MALÁ VODNÍ NÁDRŽ–POD BAŽANTNICÍ", SO 03)
- HRÁZ (PD "MALÁ VODNÍ NÁDRŽ–POD BAŽANTNICÍ", SO 01)
- TERÉNNÍ ÚPRAVY A SVAHOVÁNÍ (PD "MALÁ VODNÍ NÁDRŽ – POD BAŽANTNICÍ")
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- 504/3 ČÍSLO A HRANICE POZEMKU

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – STÁVAJÍCÍ

- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – NAVRŽENÉ

- SILNOPROUD – NN PODZEMNÍ
- SLABOPROUD CHRÁNIČKA PODZEMNÍ
- ZÁVLAHOVÉ POTRUBÍ PE (PD "MALÁ VODNÍ NÁDRŽ–POD BAŽANTNICÍ" – IO 04)
- OPTICKÝ KABEL PODZEMNÍ (PD "PŘÍPOJKA OPTICKÉHO VEDENÍ K TERÉNNÍ METEOROLOGICKÉ STANICI")

PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY PŘÍPOJEK ODBĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ
(BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚCHTO ZAŘÍZENÍ)

- SILNOPROUD
- SLABOPROUD

REVIZE č.: ...	DATUM: ../../.....
POPIS: ...	

±0 = ... (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY: 21-026	PARÉ:
DATUM: 07/07/2021	
MĚŘÍTKO: 1:500	
FORMÁT: 6xA4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ABCD STUDIO projekty a povolení staveb
	ABCD Studio, s.r.o., Pařízkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Pařízkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VEDOUCÍ PROJEKTANT ČÁSTI:	ABCD Studio, s.r.o., Pařízkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VYPRACOVAL:	ABCD Studio, s.r.o., Pařízkova 910/11a
Ing. Michal TOMŠŮ	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474

INVESTOR: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ:
DOK. PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVBA:
ELEKTRO ROZVODY PRO MVN ČZU
POD BAŽANTNICÍ, RUDA U NOVÉHO STRAŠECÍ
POZ. P. Č. 507/10 A 636/1, K. Ú. RUDA U N. STRAŠECÍ

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
SITUACE STAVBY	C.
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	2.