


PILÍŘ SIL-01


ČELNÍ ŘEZPOHLED

KOMPLETIZOVANÝ PILÍŘ Z TERMOSETU SMC, SE ZÁKLADOVOU DESKOU VELIKOST 1390x1835x250 mm PRO ROZVÁDĚČ SR601/NKW2	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ PILÍŘ (ROZMĚRcca 1000x1200x450 mm) VYBOURAT VČETNĚ ZÁKLADŮ (PŘEDPOKLAD HLOUBKA 600–800 mm)
---	---



## PUDORYS

KOMPLETIZOVANÝ PILÍŘ Z TERMOSETU SMC, SE ZÁKLADOVOU DESKOU VELIKOST 1390x1835x250 mm PRO ROZVÁDĚČ SR601/NKW2 HRANICE VÝKOPU	STÁVÁJÍCÍ ZDĚNÝ PILÍŘ (ROZMĚR cca 1000x1200x450 mm) VYBOURAT VČETNĚ ZÁKLADŮ (PŘEDPOKLAD HLOUBKA 600–800 mm)
---	--




VOLNÝ PROSTOR MIN. 800 mm PŘED PILÍŘEM:

PILÍŘ SLA-01


ČELNÍ ŘEZPOHLED

VENKOVNÍ NEREZOVÁ DATOVÁ SKŘÍŇ  
PRO 19" TECHNOLOGII, INSTALAČNÍ  
VÝŠKA 22U  
VELIKOST 600x1700x600 mm



## PUDORYS

VENKOVNÍ NEREZOVÁ DATOVÁ SKŘÍŇ PRO  
19" TECHNOLOGII, INSTALAČNÍ VÝŠKA 22U  
VELIKOST 600x1700x600 mm SYSTÉMOVÁ  
PODZEMNÍ ZÁKLADNA 600x600x600 mm




VOLNÝ PROSTOR MIN. 800x800 mm PŘED PILÍŘEM

PILÍŘ SLA-02 + SIL-02

ČELNÍ ŘEZPOHLED

VENKOVNÍ NEREZOVÁ DATOVÁ SKŘÍŇ  
PRO 19" TECHNOLOGII, INSTALAČNÍ  
VÝŠKA 22U  
VELIKOST 600x1700x600 mm


KOMPLEIZOVANÝ PILÍŘ Z TERMOSETU  
SMC, SE ZÁKLADOVOU DESKOU  
VELIKOST 1390x1835x250 mm PRO  
ROZVÁDĚČ SR601/NKW2



## PUDORYS

VENKOVNÍ NEREZOVÁ DATOVÁ SKŘÍŇ PRO  
19" TECHNOLOGII, INSTALAČNÍ VÝŠKA 22U  
VELIKOST 600x1700x600 mm SYSTÉMOVÁ  
PODZEMNÍ ZÁKLADNA 600x600x600 mm

KOMPLETIZOVANÝ PILÍŘ Z TERMOSETU SMC,  
SE ZÁKLADOVOU DESKOU  
VELIKOST 1390x1835x250 mm PRO  
ROZVÁDĚČ SR601/NKW2



VOLNÝ PROSTOR MIN. 800 mm PŘED PILÍŘI

## LEGENDA



HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK



## HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU



STÁVAJÍCÍ ZEMINA




BOURANÉ KONSTRUKCE

REVIZE Č.: ...	DATUM: .../.../.....
POPIS: ...	

$$\pm 0 = \dots\dots\dots (\text{BPV})$$

Tato dokumentace je duševním  
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

Č. ZAKÁZKY: 21-026	PARÉ:
DATUM: 07/07/2021	
MĚŘÍTKO: 1:50	
FORMÁT: 2xA4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 <p><b>projekty a povolení staveb</b></p> <p>ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474</p>
Ing. Pavel HROCH	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. Pavel HROCH	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. Pavel HROCH	
VYPRACOVAL:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. Michal TOMŠŮ	
INVESTOR:	
<p><b>ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE</b>  <b>Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát</b></p>	

STUPEŇ:  
DOK. PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVBA: ELEKTRO ROZVODY PRO MVN ČZU  
POD BAŽANTNICÍ, RUDA U NOVÉHO STRAŠECÍ  
POZ. P. Č. 507/10 A 636/1, K. Ú. RUDA U N. STRAŠECÍ

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
PÍLÍŘE ROZVADĚČŮ SIL+SLA	1.