





HLAVICE POD STROPEM

POZNÁMKY:
1. U VŠECH ZÁVĚSŮ SE MUSÍ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST 100 MM OD ČELNÍ STĚNY.
2. MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD SVISLÉ STĚNY JE 100 MM.
3. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI ZÁVĚSY JE 1200 MM.
4. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD POSLEDNÍHO ZÁVĚSU K ČELNÍ STĚNĚ JE 600 MM.

Závěsy / Hangers

Použití potrubí Pipe use	Maximální rozteč potrubí Maximum pipe spacing		Minimální délka závitové tyče Minimum length of threaded rod		Minimální zatížitelnost závěsu Minimum loadability of hanger
mm	m	ft	mm	in	kg
21-33	250	10,000	70	4,5	100
42-60,3	300	12,000	70	4,5	100
76,1-101,6	350	14,000	70	4,5	100
108-133	400	16,000	70	4,5	100

Závěsy musí být umístěny v každém uzlu potrubí. Hangers must be placed in every node of the pipe.

Závěsy musí být umístěny v každém uzlu potrubí. Hangers must be placed in every node of the pipe.

Závěsy musí být umístěny v každém uzlu potrubí. Hangers must be placed in every node of the pipe.

Závěsy musí být umístěny v každém uzlu potrubí. Hangers must be placed in every node of the pipe.

POZNÁMKY:
1. ZÁVĚSY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY TAK, ABY NEBYLY PŘEKROČENY PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ POTRUBÍ A JEHO SPOJŮ.
2. ZÁVĚSY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY V BLÍZKOSTI SPOJŮ A TAK, ABY NEDOCHÁZELO K OHYBOVÉMU NAMÁHÁNÍ SPOJŮ.
3. ZÁVĚSY NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY NA SPOJI.
4. ZÁVĚSY NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY NA OHYBU POTRUBÍ.
5. ZÁVĚSY NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY NA ARMATUŘE.

LEGENDA

		DRNÁŽEK TYU, 1.17, 40, 8P, 1M ČERVENÁ ROZTEČ
		DRNÁŽEK TYU, 1.17, 40, 8P, 1M ČERVENÁ ROZTEČ S OHYBEM NAHOR
		DRNÁŽEK TYU, 1.17, 40, 8P, 1M ČERVENÁ ROZTEČ S OHYBEM DOLŮ
+2,540 40 500		POTRUBÍ
+2,540 40 500		KLIMA POTRUBÍ
		PP - ... ODPAD POTRUBÍ SV - ... SVODNICE POTRUBÍ
		HORNÍCH HLAVNÍ ROZVODŮ
		HLAVNÍ ZVON

ZHOTOVITEL	Boa Construction s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 ČLENSKÉ, Tel: +420 602706388 www.boa-construction.cz	STUPEŇ	Rekonstrukce objektu kolejí G ČZU Kamýcká 1281 165 21 Praha 6 - Suchdol
ZODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Jan Slovák tel: 602 706 388	OBJEDNATEL	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
PROJEKTANT	PVB s.r.o. Svatbrunská 332, 130 00 Praha 3	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Jan Slovák Ing. Ondřej Matějka
ČÁST PROJEKTU	STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	DATUM	20.2021
		DATUM	30.6.2020
		KRESLIL	JVZ
		ZMĚNY	ZAZ
	3.NP - PŮDORYS A ŘEZ	MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	D.14.b. 8.