PŮDORYS 1.NP, M1:50



POZNÁMKA :

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO JAKO NEHOŘLAVÉ (TŘ. REAKCE NA OHEŇ A1)
V MÍSTĚ PROSTUPU POŽ. DĚLICÍ STĚNOU NESMÍ BÝT NA POTRUBÍ DO VZDÁLENOSTI MIN. 500mm
OD LÍCE STĚNY VÝÚSTKA NEBO VENTILÁTOR. POTRUBÍ V TOMTO MÍSTĚ MUSÍ BÝT CELISTVÉ A Z NEHOŘLAVÝCH HMOT
PROSTUP BUDE VZDUCHOTĚSNĚ ZEDNICKY ZAČIŠTĚN HMOTOU ALESPOŇ VE STEJNÉM STUPNI HOŘLAVOSTI
JAKO JE POŽ. DĚLICÍ KONSTRUKCE. MATERIÁL UCPÁVKY MUSÍ MÍT SHODNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO KONSTRUKCE,
KTEROU POTRUBÍ PROSTUPUJE.
UŽIVATEL OBJEKTU ZAJISTÍ DOSTATEČNÉ PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ.

LEGENDA :

- VZT POTRUBÍ - KRUHOVÉ SPIRO
- VZT POTRUBÍ - KRUHOVÉ SPIRO (OZNAČENÍ TEPELNÉ NEBO POŽÁR. IZOLACE)
- +0 MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- −90 MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POD DVEŘMI / MŘÍŽKOU
- VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU / SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU (Z EXT.)

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m²)
0.01	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.02	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.03	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.04	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.05	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.06	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.07	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.08	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.09	UBYTOVACÍ JEDNOTKA NADSTANDARDNÍ - POKOJ	21,92
0.10	UBYTOVACÍ JEDNOTKA NADSTANDARDNÍ - KUCHYNĚ	13,05
0.10a	UBYTOVACÍ JEDNOTKA NADSTANDARDNÍ - PŘEDSÍŇ	4,07
0.10b	UBYTOVACÍ JEDNOTKA NADSTANDARDNÍ - HYG. ZÁZEMÍ	4,06
0.11	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	21,14
0.12	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.13	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.14	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.15	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.16	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.17	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.18	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.19	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.20	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.21	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	21,14
0.22	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.23	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.24	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.25	SKLAD - PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU	0,00
0.26	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	20,52
0.27	UBYTOVACÍ JEDNOTKA (POKOJ, PŘEDSÍŇ, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)	17,52
0.28	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - BĚŽNÝ VÝTAH	1,94
0.29	BEZBARIÉROVÉ WC - PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU	0,00
0.30	SCHODIŠTĚ - CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU B	20,24
0.31	CHODBA	125,23
0.32	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - EVAKUAČNÍ VÝTAH	5,54
0.40	CHODBA - PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU	0,00
0.41	SKLAD - PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU	0,00
0.42	PŘÍPRAVA ZELENINY - PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU	0,00
0.43	ŠATNA - PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU	0,00
0.44	UMÝVÁRNA - PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU	0,00
0.45	WC ZAMĚSTNANCŮ - PROSTOR NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU	0,00
	CELKEM	686,77

ZHOTOVITEL: Boa Construction s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ:4779398, tel: +420 603794388
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa Construction s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing Tomáš Ferenc
VYPRACOVAL: Ing Tomáš Ferenc

AKCE: Rekonstrukce objektu koleje G ČZU
Kamýcká 1281
165 21 Praha 6 - Suchdol

INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ZAKČ: 20-301 | STUPEŇ PD: DVZ | PARÉ:
DATUM: 30.4.2020
FORMÁT: 10A4 | ČÍSLO ČÁSTI: D.1.4.c.
MĚŘÍTKO: 1:75 | ČÍSLO VÝKRESU: 4.

ČÁST DOKUMENTACE: VZDUCHOTECHNIKA
NÁZEV ČÁSTI: PŮDORYS 1.NP