



LEGENDA:			
	uzemnění vodič FeZn 30/4 stávající		
	hromosvod vodič AlMgSi 8mm		
SK 	svorka křížová		
SP 	svorka připojovací jímáčová		
SR03 	svorka pro zemní pásek		
SZ 	zkušební svorka		
JT 	jímací tyč		
RH 	silový rozvaděč		
JTSK		±0,000 = VZTAŽENA K PODLAZE 1.NP	© RH-ARCH 2021
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.			
datum:	změna:	zakreslil:	index:
	RH-ARCHITEKTI s.r.o.		
	Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5		
	IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096		
	E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz		
architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL
kreslil:	Ing. Jaroslav ZUNA	odp.projektant:	Ing. Jaroslav ZUNA
akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ parc.č. 1627/24 a 1627/25 k.ú. Suchdol [729981] obec: Praha [554782]		
investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500 Praha 6		IČO:60460709
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-383
			archivní index:
měřítko:	1 : 50	formát:	12x1 A4
			datum:
obsah:	PŮDORYS STŘECHA HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ HALA č.2 NOVÝ NÁVRH		
číslo kopie:			číslo výkresu: E-06