



Výběr rozváděčů  
řada 550, výška 950, hloubka 150 (mm)  
I<sub>sc</sub> = 10 kA  
P44

Provedení rozváděče dle  
ČSN EN 61439-1 a dle  
ČSN EN 61439-3

Podpis investora:

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU |  | ZODP. PROJEKTANT  |  | VYPRACOVAL  |  |
|-------------------------|--|---|--|---|--|
| Ing. Ivan Kolář         |  | Ing. Ivan Kolář   |  | Ing. Ivan Kolář   |  |
| INVESTOR                |  | Číslo 6 Zestavby 6. úseku v Praze                         |  | Projektová kancelář   |  |
| MÍSTO                   |  | Kontýner 129165 00 Praha - Suchbát, IČO: 60460709         |  | Příjemná, s.r.o. 80 00 0000<br>tel. 37724880, fax 37724884<br>mail: info@projekt.cz |  |
| STAVBA                  |  | obec Praha, k.ú. Suchbát, Praha-severní část, hl.m. Praha |  | Č.K.Č.Č.Č.  |  |
| Číslo                   |  | Novostavba zařízení pro výstavbu a vzdělávání dětí formou |  | D.1.4.3   |  |
| A.1.4.3                 |  | dětských skupin a zohradního domku na pozemku p.č. 1627/1 |  | D.1.4.3   |  |
| VÝKRESU                 |  | Elektroinstalace  |  | D.1.4.3   |  |
| VÝKRESU                 |  | Rozváděč P2   |  | D.1.4.3   |  |
| MĚŘITIVO                |  | D.1.4.3   |  | D.1.4.3   |  |