



TABULKA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE
STR1.1	ZDROJ TEPLA	TEPLOVODNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ NEKONTAMINOVANÉ DŘEVNÍ ŠTĚPKY. JMENOVITÝ VÝKON 99–330kW, HMOT. 2150kg, MAX. TLAK 3bary, SOUČÁSTI DODÁVKY KOTLOVÝ SMĚŠOVACÍ UZEL S ČERPADLEM A 3-CEST. VENTILEM, ROZM. 2005x1155x2138mm
STR2.1	ŘÍDÍCI EXPAZNZNÍ NÁDOBA	OBJEM: 35l, TLAK: 6bar, S PRÝŽOVÝM VAKEM
STR2.2	ŘÍDÍCI JEDNOTKA PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU	HYDRAULICKÝ MODUL PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU, ODPLYŇOVÁNÍ A DOPLŇOVÁNÍ V UZAVŘ. TOPNÉM SYSTÉMU. 1 ČERPADLOVÉ PROVEDENÍ PRO KONTROLOVANÉ DOPOUŠTĚNÍ (+/-0,2bar) A ODPLYŇOVÁNÍ. MAX. TEPLOTA VRATU 70°C, 6bar, KRYTÍ IP54, 230V/50Hz, EL. PŘÍKON 0,7kW. SOUČÁSTI PŘIPOJOVACÍ NEREZ HADICE 1" K EXP. NÁDOBĚ, KONTAKTNÍ VODOMĚR.
STR2.3	VÝROVNÁVACÍ NADRŽ	PRO JEDNOCERPADLOVÉ AUTOMATY, BEZTLAKÁ, OBJEM 2000l, 6bar, G1", MAX. VÝŠKA 2587mm. SPEC. ODVZDUŠ. ARMATURA.
STR2.4	AKUMULAČNÍ NADRŽ	OCELOVÁ, OBJEM 15000l, 3 VÝVODY DN150, PŘÍRUBA PN6, S ODNIMATELNOU IZOLACÍ TL. 100mm
STR3.1	ODLUČOVAČ NEČISTOT A KALŮ	NEREZOVÝ MECHANICKÝ MAGNETICKÝ FILTR DN100, NEODYM. MAGNET 12000 GAUSS, SÍTO 100 MIKRON, PŘÍRUBA PN10
STR4.1	ZMĚKČOVACÍ KABINETNÍ FILTR	ZMĚKČOVACÍ ÚPRAVNA VODY S OBTOKOVOU HLAVOU MICHÁNI SUROVÉ A ÚPRAVENÉ VODY, PŘIPOJENÍ 1", PROVOZNÍ TLAK 3–6bar, OBJEM PROVOZNÍ NAPLNĚ 25l, MAX. PRŮTOK 3,2m3/h, ÚPRAVA cca 8,25m3 ZMĚKČENÉ VODY NA JEDNU NAPLNĚ

LEGENDA ROZVODŮ

NOVÉ	STÁVAJÍCÍ/JINÁ	PROFESIE
		TOPNÁ VODA – PRÍVOD
		TOPNÁ VODA – ZPĚT
		EXPANZNI POTRUBÍ
		PITNÁ VODA – STUDENÁ
		KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ
		KANALIZACE – KONDENZÁT
		UPRAVENÁ VODA
		VZDUCHOTECHNIKA – PRÍVOD
		VZDUCHOTECHNIKA – OVOVOD