
 <i>www.farmtec.cz</i>				číslo paré	
vypracoval	ved. zakázky	zodp. projektant	schválil	FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Tábor Chýnovská 1098 390 02 Tábor tel.: 381 491 411 e-mail: tabor@farmtec.cz	
ING. NERUDA		ING. RUDA	ING. STEJSKAL		
kraj	STŘEDOČESKÝ		okres		
obec	RUDA				
stavebník	ČZU, KAMÝCKÁ 129, SUCHDOL, 16500 PRAHA 6				
akce	RUDA SILÁŽNÍ ŽLAB			stupeň	DPS
				datum	10/2024
				formát	A4
SO, PS	SO 01 SILÁŽNÍ ŽLAB			zak. číslo	1220014859
				měřítko	1/1
obsah	ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE			číslo výkresu	4.02.07
Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován, nebo zpřístupněn třetí osobě!					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	provedení rozvaděče									
B	rozvaděč					označení potenciálů				
C	Označení : RS Typ : Určí zhotovitel					pracovní napětí		ovládací napětí		
D	Sokl : — Instalovaný výkon : 27,3 kW Soudobý výkon : 24 kW Jmenovitý proud In : 35A Krytí : IP66/21 Napěťová soustava : 3+NPE 400V/230 50Hz, TN–S Zkratová odolnost : 10kA Ochrana před NDN : samočinným odpojením od zdroje Vývody z rozváděče : Přívod do rozváděče:					L1 krajní vodič L1 L2 krajní vodič L2 L3 krajní vodič L3 N střední vodič PE ochranný vodič				
E										
F										
G	označení přístrojů: strana*přístroj*slopec					drátové propoje				
H						hlavní proudový okruh : černý střední vodič : bleděmodrý řídící okruhy 230V AC : hnědý ochranný vodič : zelenožlutý				
I	Provedení rozvaděče a ochrana před úrazem elektrickým proudem:									
J	ČSN EN 61439–1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení ČSN EN 61439–3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení ČSN 332000–4–41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem									
		Vypracoval: Hynek Neruda		Název výkresu: RUDA - SILÁŽNÍ ŽLAB Schéma zapojení rozvaděče RS				Č. zakázky: 1220014859		Č. stránky: 00
Stupeň PD: DPS		Název listu: Titulní list				Datum: 07 / 2024		Verze:		

