



POZNÁMKA:
KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU MUSÍ BÝT VEDENY ODDĚLENĚ A NAD OSTATNÍMI INSTALACEMI. MUSÍ BÝT VŽDY PŘÍCHYCENY KOVOVÝMI PŘÍCHÝTKAMI TAK, ABY TRASA JAKO CELEK MĚLA ODOLNOST PŘI POŽÁRU PO DOBU 30 MINUT. KOVOVÉ PŘÍCHÝTKY MUSÍ BÝT MAXIMÁLNĚ 30CM OD SEBE. PRO PŘÍCHÝTKY BUDOU POUŽITY KOVOVÉ HMOŽDINKY NEBO ŠROUBY DO BETONU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
HT001a	VÝUKOVÁ LABORATOŘ VIZUALIZACE A VIRTUÁLNÍ REALITY	94.22	P5	S1,S*	R9,R**	-
HT001b	VÝUKOVÁ LABORATOŘ VIZUALIZACE A VIRTUÁLNÍ REALITY	147.20	P5	S1,S11,S*	R8,R9,R**	-
HT002	SERVEROVNA	44.46	P5,P6	S2,S6	R2	-
HT003	VÝUKOVÁ LABORATOŘ DRONŮ	36.88	P5	S1,S5	R2	-
HT004	VÝUKOVÁ LABORATOŘ OBECNÉ A ANORGANICKÉ CHEMIE	48.09	P1S,P18	S1S,S9,S13	R3S	-
HT005	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ORGANICKÉ A APLIKOVANÉ CHEMIE	47.29	P1S,P18	S1S,S5S,S13	R3S	-
HT006a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17.44	P2	S2,S8	R1	-
HT006b	STLAČENÝ VZDUCH	5.45	P1	S2,S6,S8	R7	-
HT007a	ROZVODNA	14.13	P1	S1,S2	R1	-
HT007b	ROZVODNA RPO	4.40	P1	S1,S2	R1	-
HT008	VÝUKOVÁ SDRUŽENÁ LABORATOŘ ERGONOMICKÝCH STUDIÍ	62.41	P4	S1,S2	R2	-
HT009	SPECIÁLNÍ PC UČEBNA	38.22	P5,P7	S1,S5,S7	R2	-
HT010	VÝUKOVÁ LABORATOŘ 3D MODELOVÁNÍ	32.76	P4	S1,S5	R2	-
HT011	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ZPRACOVÁNÍ DAT GIS A DPZ	72.45	P5,P7	S1,S5,S7	R2	-
HT012	BEZBARIEROVÉ WC / ŽENY	4.13	P1	S1,S2,S3,S4	R2	-
HT013	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.17	P1	S1,S3	R2	-
HT014	WC MUŽI	10.50	P1	S1,S2,S3,S4	R2	-
HT015	WC ŽENY	6.91	P1	S1,S2,S3,S4	R2	-
HT016	SKLAD	14.46	P1	S1,S2	R1	-
HT017	SCHODIŠTĚ	44.45	P1,P12,P13	S1,S2	R5,R1	-
HT018	CHODBA	12.83	P1	S1,S2	R6	-
HT019	CHODBA	20.14	P1	S1,S2	R5	-
HT020	CHODBA	35.53	P1	S1,S2	R6	-
HT021	VÝTAH	4.50	P15	S12	-	-

Michal EIBICH Pod Radinama 166, 257 22 Čerčany Tel: 775 361 200, e-mail: info@eibich.cz		MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č. 1627/1 OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDELSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6 SEFPROJEKTANT : VYPRACOVAL Ing. Vladimír Čapka Michal Eibich	
NÁZEV AKCE		Michal Eibich	
HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ PAVILON FLD		ČÍSLO ZAKÁZKY	0324
ZMĚNA VYBAVENÍ LABORATOŘÍ HT004,HT005,HT115		STUPEŇ	DPS
		DATUM	ČERVEN 2024
EPS PŮDORYS 1.PP		Č. KOPIE	ČÁST
			D.1.4.6.03