


# PODÉLNÝ ŘEZ



VÝROBNÍK STUDENÉ VODY  
NAPÁJENÍ 3x400V, 16kW, 39A  
jistič 40A typ C  
HMOTNOST 305kg  
AKUSTICKÝ VÝKON 77dBA  
AKUSTICKÝ TLAK 45dBA (10m)



VÝROBNÍK STUDENÉ VODY  
NAPÁJENÍ 3x400V, 16kW, 39A  
jistič 40A typ C  
HMOTNOST 305kg  
AKUSTICKÝ TLAK 45dB(A)

~~šterk 50mm nad folií  
terasa 300mm nad šterkem~~

LEGENDA:

CHLAZENÍ PŘÍVOD

 **KULOVÝ KOHOUT**

 AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

 VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

RUČÍČKOVÝ TEPLOMĚR S JÍMKOU

 STOUPAČKA KLIMATIZACE



Jana Zelivského 8  
130 00 Praha 3  
tel/fax 222 580 933  
[www.livi.cz](http://www.livi.cz)

ORJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVNĚPŮSOBÁ, KAMÝČKÁ 120, PRAHA 6

ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Vladošir Ćenke	Ing. Devel Ćesnek	Ing. Devel Ćesnek

ČÍSLO ZAKÁZKY	24034/0224
STUDEŇ	DBS

POČET FORMÁTŮ	6x4
DATA	PLZEN 2024

9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.21	DRŮM	DOBENEST
	MĚŘITKO	1:50

C.KOPIE	CAST	PROFESE	C.PRÍLOHY
			22

		D.1.4.2	UTCH	02
--	--	---------	------	----

DŘEVAŘSKÝ PAVILON  
 STAVEBNÍ ÚPRAVY M.Č. 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.21

PŮDORYS–Střecha