


- A - LED SVÍTIDLO (montáž na stěnu)
- A - LED SVÍTIDLO
- B - LED SVÍTIDLO
- C - LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ
- Pohybový detektor 90°
- Pohybový detektor 180°
- Vypínač jednopólový 10A, 230V, 50Hz, řazení 1, IP20
- Vypínač jednopólový dvojitý 10A, 230V, 50Hz, řazení 1, IP20
- Přepínač sériový 10A, 230V, 50Hz, řazení 5, IP20
- Přepínač střídaný 10A, 230V, 50Hz, řazení 6, IP20
- Přepínač křížový 10A, 230V, 50Hz, řazení 7, IP20
- Přepínač střídaný dvojitý 10A, 230V, 50Hz, řazení 6+6, IP20
- Vývod 1f - 230V, 50Hz, obecný, rezerva kabelu 2m
- Vývod 3f - 400V, 50Hz, obecný, rezerva kabelu 2m
- Silnoproudá zásuvka 1f s ochranným kontaktem 1+N+PE, 16A/230V, 50Hz, IP20
- Silnoproudá dvojjílová zásuvka 1f s ochranným kontaktem 1+N+PE, s natočenou dutinou, 16A/230V, 50Hz, IP20
- Silnoproudá zásuvka 3f s ochranným kontaktem 3+N+PE, 16A/400V, 50Hz, IP20
- Ovládání odvětrání
- Rozvaděč

VYPRACOVAL			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		DODAVATEL	
Ing. Tomáš Pour			Ing. Martin Vlk		Ing. Tomáš Pour			
OBJEDNATEL			Číslo zakázky		Dokumentace		Měřítko	
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6					DpPS		Datum	
INVESTOR							Počet formátů A4	
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6							Název souboru	
STAVBA							Číslo výřezu	
TF DÍLNY – PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘS							Číslo přílohy	
OBSAH								
PŮDORYS 1. NP – ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE								
COLSYS s.r.o. – BUŠTĚHRADSKÁ 109 – 272 03 Kladno – Česká republika			SYSTEM MANAGEMENTU KVALITY ČSN EN ISO 9001		SYSTEM MANAGEMENTU KVALITY ČSN EN ISO 14001		SYSTEM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OHSAS 18001	
TELEFON: +420 312 278 111 – FAX: +420 312 247 982 – E-Mail: kladno@colsys.cz			IČO: 14799634 – DIČ: CZ14799634 – OR: MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ODD. C, VL. 902		OSVĚDČENÍ ČESKEHO OBRANNEHO STANDARDU ČOS 051622 (AQAP 2110)			
BANKOVNÍ SPOJENÍ: UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC a.s., Číslo účtu 0200240009/2700								