

SEZNAM VZT ZAŘÍZENÍ A JEJICH HLAVNÍ VÝKONOVÉ HODNOTY

VZT - DPS

		Vzduchové výkony		Tlak	Elektro			umístění			Ovládání
č.zař.	Název zařízení	Vp	Vo	dpext	Pel	Proud	Napětí	zařízení	pozice	Typ větrání	
		m3/h	m3/h	Pa	kW	(A)	V	č.m.			
1	Větrání skladu KVPD										
			350	200	0,084	0,20	400	0,53a	1,1	ODVOD	Dle čidel + časový spínač