



LEGENDA :

- FeZn 10, uložen v základech
- propojení kovových částí na HOP objektu
- Okolí objektu - zóna ochrany LPZ0A; ochr. prostor jímáče LPZ0B
- Vnitřní prostor - LPZ1
- Uzemnění spojit dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
- a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 na MEB (HOP) objektu

±0,000 = 427,110 m n. m. BpV

název stavby			
Novostavba fóliovníku ČZU - FLD - 1 lod'			
místo stavby	investor		
Lesy ČZU - Středisko okrasných a lesních školek, V Lánech 214, 281 66 Jevany	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýčká 129, 165 00 Praha - Suchbát		
generální projektant	zpracovatel	autorizace	
<div>AMMBRA PROJEKT s.r.o. Ravenská 320 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy IČO: 26960111 www.ammбра.cz E-mail: info@ammбра.cz</div>			
číslo zakázky: 095/2024	číslo zakázky zpracovatele	podpis	
revize	odpovědný projektant	podpis	
	Karel Sommer		
	Hlavní inženýr projektu	podpis	
	ING. PETR LUKÁŠ		
	vyraboval	podpis	
	Karel Sommer		
	kontroloval	podpis	
	Karel Sommer		
schema	stupen dokumentace	kód	
	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DPS	
	část		
	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
	stavební objekt		
	SO 01 - NOVOSTAVBA FOLIOVNÍKU FLD ČZU		
	profesní dílo		
	ELEKTROINSTALACE + UZEMNĚNÍ		
	název přílohy		
	PŮDORYS STŘECHA		
datum	měřítko	formát	paré
10/2024	1:100	A2	
část	list	priloha	revize
D	01	xxx	05